



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

24.9.2026 г.

X ПУ-01-1012-1/24.09.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН
УЛ „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16, ПК 99
4700, ГР. СМОЛЯН

На Ваш Изх. № КПД-11-575-1/27.07.2026 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение за питейно-битови нужди“ в ПИ с идентификатор 49014.18.174 по КККР на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, с възложител: „Дяката-55“ ЕООД, с. Караджалово, общ. Първомай.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № КПД-11-575-1/27.07.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) относно допустимостта на ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), след запознаване с представеното уведомление, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1 Характеристика и цел на ИП: ИП е за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) за питейно-битови нужди на база за отдих, намираща се в имота, в който е изградено съоръжението - ПИ с идентификатор 49014.18.174 по КККР на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. **Дълбочината на ТК е 49,0 м**

Експлоатационния дебит на водовземното съоръжение, е определен на $Q_e = 0,14$ л/сек., а годишния воден обем, който то може да осигури при така определения експлоатационен дебит, е $V_{год} = 4415$ м³.

Средно денонощен дебит, който ще се заяви за черпене чрез водовземното съоръжение е $Q_{ср.дн} = 0,10$ л/с, а годишният воден обем за ползване чрез съоръжението е $V_{год} = 3154$ м³.

Поради това, че в района на ПИ 49014.18.174 по КККР на с. Момчиловци, общ. Смолян, в който е изградена базата за отдих, няма изградена ВиК инфраструктура, отпадъчните води от



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@eabrd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

обекта, се заустават в подземно монтирана цистерна с вместимост 20 куб. м, същата е разположена на територията на имота в който е изградена базата за отдиш. Предвижда се, цистерната да бъде обслужвана от специализирана техника по сключен договор.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация (скица на ПИ с идентификатор 49014.18.174 по КККР на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян и географски и геодезически координати на ТК), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река р. Малка Арда“ с код **BG3AR700R029**. ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „Водосбор на р. Арда“ с код **BGCSARI01** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1 и точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, 2 и 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** - „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „а“ от Закона за водите (ЗВ). ТК попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ТК не попада и не граничи с пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони (СОЗ).

В радиус на 1000м от ТК има едно водовземно съоръжение с издадено разрешително за водовземане от подземни води - на около 730 м югозападно от ТК се намира КЕИ „Момчил юнак“, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на Почивна база „Момчил юнак“. Около водовземното съоръжение има учредена СОЗ със Заповед № СОЗ-А-545/15.05.2026г. на Директора на БД ИБР Пловдив, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 27.10.2000 г.).

ТК не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения от ПУРН на БДИБР 2022-2027 г., при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код **BG3AR700R029** е определено като естествено в Умерено екологично състояние и Добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СТС - понижение с 0,13 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: ВТ „Река Малка Арда“ с код **BG3AR700R029** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ фосфор и в не постигащо добро химично състояние по матрица вода с отклонения по показатели вода- флуорантен.

1.3.3. Заключение относено наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ: ВТ с код BG3AR700R029 няма промяна на екологичното и влошаване на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. За настоящото ИП в ПоМ на ПУРБ на ИБР няма определена конкретна мярка.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. ИП не попада в границите на зона за защита на водите и няма специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР. Към настоящото ИП в ПоМ на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до осезаемо увеличаване на риска от наводнение.

2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения не попада в изключението по чл. 44, ал. 1 от ЗВ и подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. При питейно-битово водоснабдяване от съществуващ ТК в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян да се започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 16.10.2000 г.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Водовземането от ТК, разположен в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2, вр. чл. 44 от ЗВ.
- Водата от ТК трябва да отговарят по качество на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 68 от 03.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 9 от 23 Януари 2026 г.).
- Подлежи на процедура по учредяване на СОЗ около ТК, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000г. За целта да се внесе в БДИБР проект на СОЗ около ТК.
- За формиращите се битово-фекални отпадъчни води, да се изгради **водоплътна изгребна яма**, отговаряща на техническите, санитарно-хигиенните и екологичните изисквания съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), като се осигури периодичното ѝ почистване и извозване на отпадъчните води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
- Да не се допуска включването на отпадъчни води с характер различен от битово-фекални във водоплътната изгребна яма.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В района на ИП има съществуващ друг обект от характера на ИП с издадено разрешително за подземни води.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:

4.1 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло **BG3G000PtPg049 - „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“** към 31.12.2025 г.

- Общо разполагаеми ресурси – 10809,0 л/с.
- Общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 114,15 л/сек.
- Водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 53,10 л/сек.
- Експлоатационен индекс – 1,55 %
- Свободни водни количества – 10641,382 л/сек.

4.2 Площ на землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, попадаща в подземно водно тяло **BG3G000PtPg049 - „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“** – 8,33км².

-Модул на оттока на ПВТ – 1,38 л/сек.

-Разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян – 11,5л/сек.

4.3 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения по СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

4.4 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностните водни тела, и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси, и посока на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ **BG3G000PtPg049 - „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“**.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим

С уважение,

24.9.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov

