



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591464/26.07.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

ОБЕКТ:	Складова база към предприятие за производство на електронни изделия, в землището на с. Строево
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Качествено състояние на частта от ПВТ	<p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.</p> <p>За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.</p> <p>Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2020г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати, обща алфа-активност. При извършен анализ на водата с протокол от изпитване № 713/26.10.2021г. на „Акватератест“ при ИССЕ ООД, има превишаване по показател: нитрати – 62,42µg/l.</p>
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 20м.
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 69874.65.44 по КККР на с. Строево, общ. Марица, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	69874
Параметри на разрешеното водовземане	От $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 0,43\text{м.}$ на $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 0,54\text{м.}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307.

#### ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район”



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, [www.earbd.org](http://www.earbd.org);  
e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

