



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително № 33740062/25.05.2010г. за ползване на воден обект  
за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Цех за млекопреработване
Цел на заявеното ползване	Заустване на пречистени производствени и битови отпадъчни води.
Водоприемник	Река Пикла
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA400R077
Място на заустване	Географски координати на точките на заустване: N = 42° 22' 48,05" E = 24° 42' 10,31"
Местност, административно-териториална и териториална единица, ЕКАТТЕ	С. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив 29475
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-дн.}} (\text{м}^3/\text{дн.}) = 6,49 \text{ м}^3/\text{дн}$ $Q_{\text{ср-год.}} (\text{м}^3/\text{год.}) = 2372 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – на изход ЛПСОВ

### ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНИЕ

ЗАУСТВАНИЕ № 1	ПОКАЗАТЕЛИ		СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
производствени и битови отпадъчни води	Активна реакция рН	6,0-8,5	на тримесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>		
	Неразтворени вещества	50	на тримесечие	еднократна
	БПК 5	25	на тримесечие	еднократна
	ХПК	100	на тримесечие	еднократна
	Мазнини	3	на тримесечие	еднократна
	Повишаване температурата на водоприемник	$\leq 3^0$	на тримесечие	еднократна

**Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения**

Две години от датата на влизане в сила на изменението на разрешителното.

**Аварийни и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения**

1. Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.3 от ЗВ.  
2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.



<b>Други условия</b>	Да се изготви <b>план за собствен мониторинг</b> в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият <b>в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДУВИБР – Пловдив.</b>
<b>Други условия, съобразно спецификата на обекта</b>	Да не се допуска изтичане на цвик, суроватка или сурово мляко в реката и почвата.
<b>Изисквания към начина на заустване във водния обект</b>	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.</i>	

**ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ**

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнореломорски район с център Пловдив*