



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнореломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009г. за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Млекопреработвателно предприятие
Цел на заявеното ползване	Заустване на пречистени производствени и битови отпадъчни води.
Водоприемник	Река Тополовска
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA300R057
Място на заустване	Географски координати на точките на заустване: N = 42° 01,937'' E = 025° 07,195''
Местност, административно-териториална и териториална единица, ЕКАТТЕ	С. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив 24 493
Заявено водно количество за заустване	Q _{ср-дн.} (м ³ /дн.) = 250 м ³ /дн Q _{ср-год.} (м ³ /год.) = 91 250 м ³ /год
Място за мониторинг	Пункт №1 – на изход ПСОВ Пункт №2 – в точката на заустване

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНИЕ

ЗАУСТВАНИЕ № 1	ПОКАЗАТЕЛИ			СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
производствен и битови отпадъчни води	Активна реакция рН	6,0-8,5		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК 5	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК	125		на тримесечие	еднократна
	Мазнини	3		на тримесечие	еднократна
	Общ азот	10		на тримесечие	еднократна
Общ фосфор	2		на тримесечие	еднократна	

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

Две години от датата на влизане в сила на разрешителното.

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения

1. Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.3 от ЗВ.
2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

Други условия	Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДУВИБР – Пловдив.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив*