



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително № 33110027/25.06.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на битово отпадъчни води, след ПСОВ в повърхностни води за проектиране на обект.
Водоприемник	Река Мочурица
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU600R022–„р. Мочурица и притоци”
Място на заустване	Географски координати на точката на заустване: N – 42 32 13,9 E – 26 41 17, 00 Надморска височина Н-196,60м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Горна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали 11661
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-дн.}} = 180 \text{ м}^3/\text{дн}$ $Q_{\text{ср-год.}} = 65700 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	№ 1 – на изход ПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
БФОВ	Активна реакция рН	6– 8,5	кг/ден
		мг/дм ³	
	Неразтворени вещества	35	
	БПК 5	25	
	ХПК	125	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		До 6 /шест/ месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ, но не по-късно от 31.12.2015г.	
Срок на действие на разрешителното		До въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 31.12.2015г.	

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръжения към нея	Да се извърши изграждане и доизграждане на канализационната мрежа, така че да се осигури нейната непропускливост. Дъждопреливникът да се оразмерен така, че да не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време.
Изисквания към пречиствателната станция /	ПСОВ да се проектира в съответствие с най-добрите практики и да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания. Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126 от ЗВ.

Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на МЗ
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващо съоръжение, предотвратяващо обрушване на бреговете и промяна на коритото на водоприемника.
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив , ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	