



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № ПВО-6/2015г.

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването	<p>Проектирано е съоръжение за пресичане на река Лазова от водопровод, предназначен за новопроектирано депо за твърди отпадъци. Пресичането започва и завършва с арматурни шахти. Водопроводът е от тръби РЕф110, положени в обсадни стоманени тръби ф426/3, с дължина на участъка 51.60м. Минималната дълбочина на полагане под дъното на реката е 1.20м. Предвиден е обратен насип от речна баластра и заскаляване с едро – ломен камък.</p> <p>Географски координати на мястото на пресичане: т.А - N 42° 39' 17.49" E 25° 47' 36.77" т.В - N 42° 39' 17.42" L 25° 47' 36.48" Надморска височина Н = 305.59м</p>
Цел на заявеното ползване	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ – водопровод.
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код ВГЗТУ800R041 – река Лазова Воден обект – река Лазова
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Гр. Гурково – ЕКАТТЕ 18157 Община Гурково Област Стара Загора
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДУВИБР гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

### ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

За Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнобеломорски район с център Пловдив



(съгласно Заповед №РД-20/12.01.2015г. на Министъра на околната среда и водите)

Съгласувал:

инж. Мария Бабукчиева

*Директор на дирекция „Планове и разрешителни“*

инж. Николай Гешев,

*Вр.И.Д. Началник отдел "Разрешителни и регистри"*

Изготвил:

инж. Анушка Тодорова

*Младши експерт в отдел "Разрешителни и регистри"*