



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Източнореломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване на разрешително № 33120030/05.08.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	ТМСИ
Цел на заявеното ползване	Заустване на производствени отпадъчни води от измиване на баластрата, след утаител, в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Арда
Поречие	Река Арда
Водно тяло	BG3AR900R036 – “р. Арда и притоци от извора до гр. Рудозем, ПБВ “
Място на заустване	Географски координати на точката на заустване: N – 41° 30' 09,2" E – 24° 44' 24"
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Смилян – имот № 419, кв. 48 общ. Смолян, обл. Смолян 67547
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{СР-ДН}} = 15 \text{ м}^3/\text{дн}$ $Q_{\text{СР-ГОД}} = 1950 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – на изход утаител

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
място за мониторинг №1	Активна реакция рН	6,5-8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/дн		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК	100		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	0,3		на шестмесечие	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващо съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307