



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Инсталация за преработка на етерично маслени и лекарствени култури
Цел на заявеното ползване	Заустване на промишлени отпадъчни води, след ЛПСОВ и охлаждащи води, след охладителна кула, в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Тунджа
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU900R042 – „р. Тунджа след яз. „копринка“ до яз. „Жребчево“, р. Крънска и долно течение”
Място на зауствае	Географски координати на точката на заустване: N – 42° 34' 46,49" E – 25° 40' 37,39"
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Зимница, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора 30870
Заявено водно количество за заустване	За промишлени отпадъчни води, след ЛПСОВ – $Q_{\text{ср.ден.}} = 28 \text{ м}^3/\text{ден.}; Q_{\text{ср.год.}} = 2\ 850 \text{ м}^3/\text{г.}$ За охлаждащи води, след охладителна кула $Q_{\text{ср.ден.}} = 1050 \text{ м}^3/\text{ден.}; Q_{\text{ср.год.}} = 26\ 000 \text{ м}^3/\text{г.}$
Място за мониторинг	№1 – на изход ЛПСОВ №2 – на изход охладителна кула

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели		Собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
място за мониторинг №1 на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³		
	Неразтворени вещества	50	на тримесечие	еднократна
	БПК5	25	на тримесечие	еднократна
	ХПК	125	на тримесечие	еднократна
	Растителни масла	3	на тримесечие	еднократна
	Общ азот	10	на тримесечие	еднократна
място за мониторинг №2 на изход охладителна кула	Нефтопродукти	0,3	на тримесечие	еднократна
	Повишаване t ⁰ на водоприемника	≤ 3 ⁰	на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³		
	Неразтворени вещества	50	на тримесечие	еднократна
	Растителни масла	3	на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението за продължаване на разрешителното.		

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<p>1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства. В седем дневен срок от монтирането им, да се уведоми БДИБР и РИОСВ – Стара Загора, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите.</p> <p>2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него.</p> <p style="text-align: right;">Срок: постоянен</p> <p>3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.</p> <p style="text-align: right;">Срок: постоянен</p> <p>4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок от 15 дни от изготвяне на анализите в БДИБР и РИОСВ – Стара Загора, във връзка с изискванията на чл.174 от ЗВ и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба № 1/2011г. за мониторинг на водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: постоянен</p> <p>5. Процедурата за собствен мониторинг да се изпълни по плана за собствен мониторинг съгласно чл.70 от Наредба № 1/2011г. за мониторинг на водите.</p>
Други условия	Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДИБР.
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес:</i></p> <p><i>гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	