

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ****БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”****СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**

за изменение на разрешително № 33740150/06.11.2002г. последно изменено с решение № РР-1835/16.12.2013г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Обект	Цех за месодобив и месопреработка
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Отводнителен канал ГК2
Поречие	Река Марица
Водно тяло	ВГЗМА500R217 - „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК-2,4,5 и 6 и Марковки колектор”
Място на зауствае	Географски координати на точката на заустване: 42°12'0,40"N 24°38'51,1"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив ЕКАТТЕ – 03839
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{средн.}} = 77,53 \text{ м}^3/\text{ден.}$ $Q_{\text{средн.}} = 19\,400 \text{ м}^3/\text{год.}$
Място за мониторинг	Пункт №1 - РИИ на изход ЛПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Собствен мониторинг	
		Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	на тримесечие
Смесен поток ПОВ и БФОВ място за мониторинг Пункт №1 РИИ на изход ЛПСОВ	Неразтворени вещества	50 мг/дм ³	на тримесечие
	БПК ₅	15	на тримесечие
	ХПК	70	на тримесечие
	Общ азот	10	на тримесечие
	Общ фосфор	2	на тримесечие
	Мазнини	3	на тримесечие

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на решението за изменение на разрешителното.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – Пловдив. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<p>1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. В седем дневен срок от монтирането им, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ – Пловдив, с цел пломбирането им и удостоверяване изправността им.</p> <p>2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за проектиране, изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.</p> <p>3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.</p> <p>4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде по плана за собствен мониторинг съгласно чл.70 от Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите.</p>
Охранителни мерки и съоръжения около складовете за течни суровини и горива, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се поддържат изградените обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	Да не се допуска попадане на кръв и утайки във водоприемника.
Други условия	<p>1. Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.</p> <p>2. Да се извърши реконструкция, модернизация и разширение на съществуващата ЛПСОВ.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

