



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения № 31530395/26.06.2014г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия“ в гр. Първомай.
Цели на заявеното водоземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им ; Водоснабдяване за други цели.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Два тръбни кладенеца (ТК) – ТК 1 и ТК 2.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	2 бр. ТК, разположени на територията на имот с идентификатор 59080.391.38 по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
ЕКАТТЕ	59080
Параметри на разрешеното водоземане.	От $Q_{\text{ср.ден}} = 7,45$ л/сек. на $Q_{\text{ср.ден}} = 4,32$ л/сек. От $Q_{\text{год}} = 235008$ м ³ /год. на $Q_{\text{год}} = 136\,425$ м ³ /год. От $S_{\text{макс доп}} = 3,85$ м. на $S_{\text{макс доп}} = 4,00$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешените цели на водоземане .; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на околната среда и водите, гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция



Източнобеломорски район"



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001