



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи
водоземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	с. Асен и с. Скобелево, община Павел баня, област Стара Загора
Цел на заявеното водоземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-30/25.02.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина” е в добро състояние по количество и качество.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина” е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на „колиформи” и „брой колонии при 22°(микробно число)”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 25,0м., изграден от етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø300мм. Водоприемната част е разположена в интервала 12,0-21,0 м. В затръбното пространство в интервала 0,0-25,0м е направена еднослойна гравийна обсипка с размери на зърната 5-20мм. Най отдолу в интервала 21,0-25,0м, сондажа завършва с плътна тръба-утайник.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



	Тръбен кладенец ТК2 с дълбочина 42,0м., изграден от етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø300мм. Водоприемната част е разположена в интервалите: 10,0-18,0 и 26,0-38,0м. В затръбното пространство в интервала 0,0-42,0м е направена еднослойна гравийна обсипка с размери на зърната 5-20мм. Най отдолу в интервала 38,0-42,0м, сондажа завършва с плътна тръба-утайник.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Два тръбни кладенеца (ТК1 и ТК2) от ПС "Асен", разположени съответно: тръбен кладенец ТК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 00697.37.33 и тръбен кладенец ТК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 00697.37.32, по КККР на с. Асен, община Павел баня, област Стара Загора. 00697
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср.ден. = 3,3л/с.(общо за ТК1 и ТК2) Q пр.ср.ден. = 1,65л/с.(за ТК1) Q пр.ср.ден. = 1,65л/с.(за ТК2) Q макс. = 6,0 л/с.(за ТК1) Q макс. = 6,0 л/с.(за ТК1) S макс.доп. = 7,06 м(за ТК1) S макс.доп. = 3,57 м(за ТК2)
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 2 от 2

