



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

|   |  |
|---|--|
| Обект   | Цех за производство на полиетиленови изделия, в землището на с. Цаланица, общ. Родопи, обл. Пловдив  |
| Цел на заявеното водовземане  | Водоснабдяване за други цели.  |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане   | BG3G000000Q013 „Порови води в – Кватернер – Горнотракийска низина ”  |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | <p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-14/30.01.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.</p> <p>За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.</p> <p>Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2018г. и 2019г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо” - показатели на замърсяване са манган, фосфати.</p> |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането  | Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 22,0м. Експлоатационна PVC колона Ø160мм., гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на експлоатационната PVC колона в интервала: от 6,0 до 21,5м.  |



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

|   |  |
|---|--|
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията | 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78029.288.69 по КККР на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив:<br>ТК N: 42° 09' 24,7" E: 24° 33' 03,2"   |
| ЕКАТТЕ  | 78029  |
| Параметри на разрешеното водоземане   | $Q_{\text{год.}} = 2070 \text{ м}^3/\text{год.}$ (за периода 01.03 – 30.11.)<br>$Q_{\text{ср.лев.}} = 0,09 \text{ л/сек.}$ (за периода 01.03 – 30.11.)<br>$Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/сек.};$<br>$S_{\text{макс.доп.}} = 0,83\text{м.}$   |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите  | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;<br>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган.<br>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;<br>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;<br>Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛКА ЧОПКОВА**  
Директор на Басейнова



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg  
стр. 2 от 2



ISO 9001