



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Птицеферма“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-147/16.07.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.</p> <p>За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: сулфати, нитрати и натрий;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 23,0м, изграден от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø200мм. Водоприемната част е разположена в интервала 15,0-20,0м. Кладенеца е разположен във вкопана бетонова шахта с размери 2,8x3,0x2,0м. В интервала 2,0-5,0м е изпълнен глинест тампонаж, а в интервала 5,0-23,0м е положена гравийна обсипка

<p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p>	<p>Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 04594.85.106, местност „Дългата поляна“, по КККР на с. Богданица, община Садово, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 178,0 м</u> N 42° 06' 19,071" E 25° 01' 07,992"-Координатна система WGS84 X 4663449.06 Y 460206.16-Координатна система БГС2005 X 4539038.88 Y 8638754.05-Координатна система 1970г.</p>
<p>ЕКАТТЕ</p>	<p>04594</p>
<p>Заявено водно количество за водоземане</p>	<p>Q пр.ср.ден. = 0,15 л/с. Q макс. = 0,5 л/с. (до 0,324 д.) Q год. = 4650,0 м³/г. S макс.доп. = 1,8 м</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган и обща алфа-активност.Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 2 от 2

