



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110007/09.05.2007г. последно продължено и изменено с решение №РР-1586/10.01.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект

<b>Обект</b>	„Предприятие за производство на електронни уреди и компоненти“
<b>Цел на заявеното ползване</b>	Заустване на смесен поток битово-фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища и паркинги) след два броя каломаслоуловители (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект.
<b>Водоприемник</b>	Река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.106.986 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост.
<b>Поречие</b>	Река Марица
<b>Водно тяло</b>	BG3MA500R128 – „Река Потока от град Съединение до устие“
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното</b>	<p>На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР-08-118/15.12.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.22, ал.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.</p> <p>Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2016 – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г.), който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло е определено е определено като силномодифицирано водно тяло (СМВТ) в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.</p> <p>Мястото на ползване:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Не засяга в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.</li><li>– Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ;</li></ul>

	<p>– Попада в чувствителна и уязвима зони, респективно в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а” и „б” от Закона за водите.</p> <p>Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, няма предвидени мерки имащи отношение към обекта.</p> <p>Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), който на основание чл.146о, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) APSFR_MA_10 – „Потока – Съединение“ и попада също в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.</p>
<b>Място на заустване</b>	<p><b>Заустване №1–Смесен поток</b> пречистени битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища и паркинги) след два броя каломаслоуловители (КМУ) в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.106.986: Надморска височина: <b>H = 195,56 м</b>          Географски координати на точката на заустване:  <b>42°15'33,7"N 24°32'35,6"E</b></p>
<b>Местност, административна единица, ЕКАТТЕ</b>	<p>УПИ II – 1551, 2071, 2322, кв.161, по плана на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив.  <b>ЕКАТТЕ 70528</b></p>
<b>Заявено водно количество за заустване</b>	<p><b>Заустване №1–Смесен поток</b> пречистени битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища и паркинги) след два броя каломаслоуловители (КМУ):  <b>Q<sub>ср.год.</sub> = 9 632,00 м<sup>3</sup>/год</b></p> <p><b>Поток №1–Битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ):</b>  <b>Q<sub>ср.ден.</sub> = 11,73 м<sup>3</sup>/ден</b>  <b>Q<sub>макс.час.</sub> = 2,29 м<sup>3</sup>/час</b>  <b>Q<sub>ср.год.</sub> = 3 062,00 м<sup>3</sup>/год</b></p> <p><b>Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища и паркинги) след два броя каломаслоуловители (КМУ):</b>  <b>Q<sub>макс.час.</sub> = 164,00 м<sup>3</sup>/час</b>  <b>Q<sub>ср.ден.</sub> = 219,00 м<sup>3</sup>/ден</b>  <b>Q<sub>ср.год.</sub> = 6 570,00 м<sup>3</sup>/год</b></p>

<b>Място за мониторинг</b>	<b>Пункт № 1</b> – РШ на изход ПСОВ; <b>Пункт № 2</b> – РШБД последната за имота в която се смесват потоците отпадъчни води формиращи се от обекта;				
<b>ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ</b>					
<b>Заустване</b>	<b>Показатели</b>			<b>Собствен мониторинг</b>	
				<b>Честота на пробовземане</b>	<b>Вид на пробата</b>
<b>Заустване №1</b> <b>Смесен поток</b> <b>БФОВ и ДОВ</b>				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
<b>Поток №1</b> <b>БФОВ</b>  <i>място за собствен мониторинг</i>	Активна реакция рН	<b>6,0 – 8,5</b>		на шестмесечие	еднократна
		<b>мг/дм<sup>3</sup></b>	<b>кг/ден</b>		
	Неразтворени вещества	<b>50</b>		на шестмесечие	еднократна
	БПК <sub>5</sub>	<b>25</b>		на шестмесечие	еднократна
<b>Пункт №1</b>  РШ на изход ПСОВ	ХПК (бихроматна)	<b>125</b>		на шестмесечие	еднократна
<b>Смесен поток</b> <b>БФОВ и ДОВ</b>  <i>място за мониторинг</i>	Активна реакция рН*	<b>6,0 – 8,5</b>		на шестмесечие	еднократна
		<b>мг/дм<sup>3</sup></b>	<b>кг/ден</b>		
	Неразтворени вещества*	<b>50</b>		на шестмесечие	еднократна
	БПК <sub>5</sub> *	<b>25</b>		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)*	<b>125</b>		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти*	<b>5</b>		на шестмесечие	еднократна
<b>Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения</b>	От датата на влизане в сила на настоящото решение.				
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
* Пробата да се взема по време на дъжд.					
<b>УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>					
<b>Дъждовни води при разделна канализационна система</b>	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта.				

<p><b>Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения</b></p>	<p>При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.</p>
<p><b>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</b></p>	<p>1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.</p> <p>2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.</p> <p>Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.</p> <p>3. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.</p> <p>4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.</p> <p>5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.</p>
<p><b>Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води</b></p>	<p>Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.</p>
<p><b>Изисквания към начина на заустване във водния обект</b></p>	<p>1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.</p> <p>2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.</p>
<p><b>Други условия, съобразно спецификата на обекта</b></p>	<p>1. Да не се допуска заустване на отпадъчни води от обекта в различна точка на заустване освен определената в настоящото решение.</p> <p>2. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта, преди същите да са преминали през предвидените за тяхното пречистване съоръжения.</p>

	<p>3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води.</p> <p>4. Да се предвиди почистване на двата броя КМУ поне веднъж годишно.</p> <p>5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.</p> <p>6. Да не се допуска попадане на нефтопродукти и утайка във водоприемника.</p> <p>7. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.</p> <p>8. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.</p>
<b>Други условия</b>	<p>1. Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив за датата на въвеждане на последният етап от разширението на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за изменение на индивидуалният административен акт по реда на чл.72 – чл.77 и чл.78а от Закона за водите.</p> <p>2. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване.</p> <p>3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.</p>
<p><i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307</i></p>	

**ГЕОРГИ ВЕЛЕВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

