



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31510499/06.10.2017г.  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Хотел с ресторант, шест броя вили за настаняване, обслужваща сграда и детска площадка”
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели” и „Водоснабдяване за други цели”
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt050 „Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 64,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.44.325, местност „Исака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	47295
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,13$ л/сек. на $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,30$ л/сек. От $Q_{\text{год.}} = 3990,0$ м <sup>3</sup> /год. на $Q_{\text{год.}} = 9461,0$ м <sup>3</sup> /год. От $S_{\text{макс. доп.}} = 2,60$ м. на $S_{\text{макс. доп.}} = 6,20$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

#### ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20  
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg

