



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни  
съоръжения  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

<b>Обект</b>	„Овощна градина“
<b>Цел на заявеното водовземане</b>	Водоснабдяване за други цели;
<b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>	BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина“
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b>	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-183/27.07.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ003 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ003 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
<b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането</b>	Един тръбен кладенец с дълбочина 10,0м. Сондиране с диаметър Ø360мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона Ø160мм. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервала 1,0-9,0м. На дъното на сондажния кладенец ще бъде с плътна тръба-утайник в интервала 9,0-10,0м.
<b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b>	Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 66826.56.471, местност „Санар дере“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.



<b>ЕКАТТЕ</b>	<u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 543м</u> N 42° 41' 15,50" E 25° 12' 59,30"  66826
Заявено водно количество за водоземане	Q пр.ср.год. = 0,07л/с. Q макс. = 0,5 л/с.( до 0,14 ден.) S макс.доп. = 0,20 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

стр. 2 от 2

