



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

<b>Обект</b>	„Автомивка“
<b>Цел на заявеното водовземане</b>	„Водоснабдяване за други цели“
<b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b>	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. № РР-01-237/30.09.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложение № 35, подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони и сулфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е постигане на добро състояние до 2027г. по показатели: нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони и сулфати.</p>



	<p>Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2020г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, сулфати, фосфати, обща алфа-активност, сума тетрахлоретилен и трихлоретилен.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пловдив - Пловдивския район” в Раздел VII от ПУРБ 2016-2021, който на основание чл. 146о, ал 3 ЗВ се прилага до приемането на актуализирани планове, има наложена основна административна мярка, а именно - контрол върху водовземаването. В тази връзка за опазване на водоизточниците в телата определени за питейно-битово водовземаване (питейните водни тела) са формулирани допълнително мерки, една от които е опазване на количественото състояние на подземните води.</p> <p>Исканото водовземаване попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а” от ЗВ, тъй като в този случай има водовземаване от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%. Изчисленият експлоатационен индекс за BG3G00000NQ018 е 91 %, с оглед на което следва да се ограничи водовземаването, като се постави условие да не се надвишава „Минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване“.</p>
<p><b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземаването</b></p>	<p>Един тръбен кладенец с дълбочина 11,0м. Водоприемната част е разположена в интервала 4,10-11,0м. Конструкцията на нтръбния кладенец е следната: в интервала 0,0-4,10м е изградерна шахта –суха каменна зидария; в интервала 4,10-5,10м, сондажа е затръбен с плътни етернитови тръби с диаметър Ø480мм., а от 5,10-11,0м е затръбено с поцинковани тръби-филтри с диаметър Ø1½”</p>
<p><b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b></p>	<p>Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ-XXII-1116-обслужващи дейности и автомивка, кв. 1 по регулационния</p>

<b>ЕКАТТЕ</b>	<p>план на гр. Първомай, кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 140,50м</u>  N 42° 05' 17,2"      E 25° 12' 23,8"-Координатна система WGS84  X 459257.229      Y 9399197.326 - Координатна система 1970г.</p> <p>59080</p>
Заявено водно количество за водоземане	<p><math>Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,09 \text{ л/с.}</math>  <math>Q_{\text{макс.}} = 0,7 \text{ л/с. (до 20мин./ден.)}</math>  <math>Q_{\text{год.}} = 2957,0 \text{ м}^3/\text{Г.}</math>  <math>S_{\text{макс.доп.}} = 0,065 \text{ м}</math>  Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване = <math>2957,0 \text{ м}^3/\text{год.}</math></p>
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<p>Да не се надвишава „Минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване“;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган, обща алфа-активност, тетрахлоретилен, трихлоретилен.</p> <p>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;</p> <p>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</p> <p>Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

стр. 3 от 3

