



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31520744/23.05.2017г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Масиви с трайни насаждения от маслодайна роза и други етерично маслени култури”
Цели на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК-2 - Дълбочина: до 90,0 м; Експлоатационна колона: Дълбочина на ТК-2 90,0м и диаметър на сондиране ф300мм. до дълбочина 5,0м., затръбено с метална тръба ф 190мм., като е направена пълна извънтръбна циментация на кондуктурната колона до 5,0м. От 5,0м до 90,0м е сондирано безядково, с компресорна сонда ф-160мм. Затръбено е с тръбно филтърна конструкция от PVC тръби с диаметър ф-114/5,4мм. Над устието на кладенеца е направена надземна бетонова шахта и водомерна шахта, покрити с метален капак и ключалка. Водоприемна част: Филтърната част на PVC колоната с диаметър 114/5,4мм., разположена в интервала 70,0-85,0 м.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК2
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 006001, местност „Кашла тарла”, землище на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен.
ЕКАТТЕ	02734
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{макс.}}=2,8$ л/с. на $Q_{\text{макс.}}=1,95$ л/с. От $S_{\text{макс.доп.}} = 21,16$ м. на $S_{\text{макс.доп.}} = 45,39$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг;

	Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”