



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31591131/15.11.2017г.,

за водовземане от подземни води.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Комплекс с производствено и търговско предназначение, бензиностанция и услуги”
Цел на заявеното водовземане	„Водоснабдяване за други цели”
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 10,00 м. Сондиране с диаметър Ø350 в интервала от 0,00 до 10,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø160 в интервала от 0,00 до 10,00 м. Изпълнен глинест тампонаж в интервала от 0,00 до 4,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 4,00 до 10,00 м. Утайник в интервала от 9,50 до 10,00 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 4,00 до 5,00 м и от 6,00 до 9,50 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46749.148.126, местност „Каймака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	46749
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{мин.}} = 4214,0 \text{ м}^3/\text{Год.}$ От $S_{\text{макс. доп.}} = 0,24 \text{ м.}$ на $S_{\text{макс. доп.}} = 0,44 \text{ м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



	Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-03-306/25.11.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)

