



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**  
*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*  
*(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

<b>Обект</b>	Винарска изба
<b>Цел на заявеното водовземане</b>	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; Водоснабдяване за други цели;
<b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>	BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина”
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b>	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-201/22.08.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ002 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
<b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането</b>	Един тръбен кладенец с дълбочина 32,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колонна с диаметър Ø160мм. В затръбното пространство в интервала от 0,0 до 32,0м е направена гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 8,0-30,0м.

	<p>В тръбния кладенец е монтирана потопяема помпа CALPEDA MXSM 206, с максимален дебит <math>Q_{\max}=1.25\text{м}^3/\text{ч}</math>. и напор <math>H=61-23\text{м}</math>.  Монтирани са водомерни възли за отчитане на отнетите водни обеми.</p>
<p><b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b></p>	<p>Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36186.40.115 по КККР на село Каравелово, община Карлово, област Пловдив.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 432,87 м</u>  N 42° 38' 53,62" E 24° 42' 21,27"-Координатна система WGS84  X 4598902.03 Y 8611598.39- Координатна система 1970г.</p>
<p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>36186</p>
<p>Заявено водно количество за водовземане</p>	<p><math>Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,5\text{л/с}</math>.  <math>Q_{\text{макс.}} = 1,25\text{ л/с}</math>. (до 0,42 ден.)  <math>Q_{\text{год.}} = 15631,0\text{ м}^3/\text{г}</math>.  <math>S_{\text{макс.доп.}} = 0,28\text{ м}</math></p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество;  Спазване целите, за които е разрешено водовземането;  Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.  Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;  Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

стр. 2 от 2

