



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

Обект	„Винарска изба“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000T13035 „Карстови води - Св. Илийски комплекс“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. № РР-01-18/01.02.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G0000T13035 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G0000T13035 е постигане на добро състояние по показател: нитрати.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	<p>Завишено съдържание на нитрати – $136,7 \pm 10,9$ mg/dm³, при допуск 50,0 mg/dm³.</p> <p>Завишено съдържание на калций/Са – $239,5 \pm 14,4$ mg/dm³, при допуск 150,0 mg/dm³.</p>



<p>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането</p>	<p>Един тръбен кладенец с дълбочина 24,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона Ø175/8мм. Обсипка от сортиран филц 0-5мм., в затръбното пространство, в интервала 0,0-24,0м. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала: 1,2-24,0 м.</p> <p>Върху ТК-1 е изпълнена каптажна вкопана зидана шахта от блокчета YTONG с външни размери 1,52м дължина, 1,12м широчина и височина 1,12м. Вътрешни размери 1,23 x 0,82 м. Кладенецът е оборудван с потопяема сондажна помпа 4" Wilo-Sub TWU 4-0409 – EM 220V пусната в интервала 21,0-22,00 м.</p> <p>За отчитане на ползваните водни количества е монтиран водомер производство на Беласица Петрич Тип CE M20/1781 BMJ 6.3 T30 с разход 15 m³/h и сериен номер 20015176.</p>
<p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Един тръбен кладенец ТК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 05863.13.24, местност "Балталък", по КККР с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 185,853 м</u> N 42°21'40,20090" E 26°20'58,88294"- Координатна система WGS84 X 4625912.692 Y 9493802.564- Координатна система 1970г. X 4692108.028 Y 569993.058- Координатна система БГС2005</p> <p>05863</p>
<p>Заявено водно количество за водоземане</p>	<p>Q пр.ср.ден. = 0,5л/с. Q макс. = 1,18 л/с. (до 0,42 ден.) Qгод. = 15768,0 м³/г. S макс.доп. = 10,87 м</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН,</p>

	<p>електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;</p> <p>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</p> <p>Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

