



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520834/17.12.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

ОБЕКТ:	Оранжерии
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ015 „Порови води в - Неоген-Кватернер -Сливенско-Стралджанска област”
Качествено състояние на частта от ПВТ	Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 50м. Тръбно-филтрова PVC колона Ø140мм. Глинест тампонаж в интервала до 2,0м. Филтърната част на колоната в интервалите 30,0-41,0м.;43,0-50,0м.
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 67338.602.27 по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.  67338
Параметри на разрешеното водовземане	От $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 5,30\text{м.}$ на $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 2,05\text{м.}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307.

#### ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org;  
e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg

