



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Зелени площи в с. Горна Малина, община Горна Малина, област Софийска.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000K2029 „Пукнатинни води – Горно Малинско – Панагюрски район”.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-246/07.10.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложение №35 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло подземно водно тяло BG3G00000K2029 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.</p> <p>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000K2029 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.</p> <p>Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2021г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2029 е „добро”.</p>
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 60,00м. Тръбно-филтърна PVC колона Ø140мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,0-60,0м. Глинест тампонаж в интервала 0,0-5,0м. Филтърната част на колоната в интервалите от 30,0-50,0м. и от 55,0-60,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	1 ТК, изграден в УПИ Х-278, кв. 38 по плана на с. Горна Малина, общ. Горна Малина, област Софийска, с координати: N 42° 41' 35,3" E 23° 42' 20,5"
ЕКАТТЕ	16314
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{год.}} = 9\,460 \text{ м}^3/\text{год.}$ (за периода 01.04-30.09) $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,6 \text{ л/сек.}$ (за периода 01.04-30.09) $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс.експл.}} = 10,23\text{м.}$



<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати. Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; Автоматичен нивомер за непрекъснато измерване на водното ниво и регистрация на данните на повърхността. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
---	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

