



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за производство на бутилки от PET”
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер – Сливенско - Стралджанска област”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-58/14.03.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област” е в добро състояние по количество и лошо качество.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер – Сливенско - Стралджанска област” е определена по - малко строга цел по показатели нитрати.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2019г., 2020г. и 2021г., подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област” е в лошо химично състояние по показател нитрати.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 34,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø200 в интервала от 0,00 до 34,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 0,00 до 34,00 м. Около устието на кладенеца е изградена шахта, с размери 1,00x1,00 и дълбочина 1,70 м от терена.

	Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø200 в интервала от 7,00 до 20,00 м и от 24,00 до 30,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.603.24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.  <u>Тръбен кладенец ТК - кога терен 228,28 м</u> N 42° 39' 39,07" E 26° 19' 33,16" X 4659203,836 Y 9491865,738 X 4725374,959 Y 567706,444
ЕКАТТЕ	67338
Параметри на разрешеното водоземане	Q ср.ден. = 0,35 л/сек; Q макс. = 1,40 л/сек; Q год. = 10950,0 м <sup>3</sup> /год. Q мин. = 9855,0 м <sup>3</sup> /год. S макс.доп. = 1,97 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li> <li>• Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</li> <li>• Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;</li> <li>• Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;</li> <li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</li> <li>• Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li> </ul>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ВАСИЛ УЗУНОВ

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“*