



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-151/16.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област” е в добро състояние по количество и лошо качество.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер – Сливенско - Стралджанска област” е определена по - малко строга цел по показатели нитрати.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район” през 2022г., подземно водно тяло BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер – Сливенско - Стралджанска област” е в лошо химично състояние по показател нитрати и манган.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: нитрати – $244 \pm 5$ mg/l, при допуск 50 mg/l; обща твърдост – $13,2 \pm 0,3$ mgeqv/l, при допуск 12 mgeqv/l
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 24,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър $\varnothing 160$ в интервала от 0,00 до 24,00 м. Изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 5,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 5,00 до 24,00 м.

	Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 5,00 до 20,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10776.2.80, местност „Мера ситлер”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол.  <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 129,25 м</u> N 42° 32' 00,14" E 26° 32' 19,52" X 4711408,131 Y 585331,511
ЕКАТТЕ	10776
Параметри на разрешеното водоземане	Q ср.ден. = 0,09 л/сек; Q макс. = 0,70 л/сек; Q год. = 2980,0 м <sup>3</sup> /Год. Q мин. = 2600,0 м <sup>3</sup> /год. S макс.доп. = 0,04 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li> <li>• Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</li> <li>• Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и обща твърдост;</li> <li>• Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземните съоръжения;</li> <li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;</li> <li>• Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li> </ul>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпратят в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ВАСИЛ УЗУНОВ

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

