



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи

водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Свинекомплекс“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-43/23.02.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо по качество.</p> <p>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние.</p> <p>За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.</p>



Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на калций – 156 ± 38 mg/l, при допуск 150,0 mg/ l и нитрати- 202 ± 43 mg/l, при допуск 50 mg/l.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<p>Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 16,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с етернитова тръбно-филтрова колона Ø250мм. в интервала 0,0-16,0м. Околотръбното пространство е запълнено с гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала: 3,0-14,40м.</p> <p>Съоръжението е оборудвано с един брой помпа Grundfos, модел NB32-200/219AF2ABAQE, със следните характеристики $Q_{\text{макс}} = 36,1 \text{ м}^3/\text{ч.}$ и $H=59,4\text{м.}$ На кладенеца е монтиран водомерен възел “Apator, PoW0GaZ”, с капацитет $Q_{\text{макс.}} = 30 \text{ м}^3/\text{ч.}$</p>
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	<p>Един тръбен кладенец СК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 20417.42.183, местност „Ливадите“, по КККР на с. Деветак, общ. Карнобат, обл. Бургас.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК- кота терен 144,67 м</u> N 42°33'54,97372" E 26°49'04,9604,"- Координатна система WGS84 X 4715270.754 Y 608217.644- Координатна система БГС2005</p>
ЕКАТТЕ	20417
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 3,05 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 4,1 \text{ л/с. (до 19 ч/д.)}$ $Q_{\text{год.}} = 96426,0 \text{ м}^3/\text{Г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 47261,0 \text{ м}^3/\text{Г.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 3,35 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<p>Спазване на разрешеното водно количество;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водовземането;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и калций. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните</p>

	водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

