



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

|   |  |
|---|--|
| Обект   | „Автомивка на самообслужване”  |
| Цел на заявеното водовземане  | Водоснабдяване за други цели   |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане   | BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”   |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | <p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-241/06.10.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложение № 35, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо качество.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2022г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.</p> |
| Качествено състояние на частта от ПВТ   | Няма завишени съдържания на химични елементи.  |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането  | <p>Тръбен кладенец ТК с дълбочина 17,50 м.</p> <p>Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø160 в интервала от 0,00 до 17,50 м. В задтръбното пространство е изпълнена циментация в интервала от 0,00 до 2,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 2,00 до 17,50 м.</p> <p>Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 3,00 до 13,00 м и от 15,00 до 17,50 м.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p> <p>ЕКАТТЕ</p> | <p>Един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ Х-709, кв. 39 по регулационния план на село Стряма, община Раковски, област Пловдив.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 168,59 м</u><br/> N 42° 15' 49,25" E 24° 53' 20,06"<br/> X 4556435,200 Y 8627700,873<br/> X 4681110,342 Y 449582,542</p> <p>70010</p>   |
| <p>Параметри на разрешеното водоземане</p>   | <p>Q<sub>ср.ден.</sub> = 0,11 л/сек;<br/> Q<sub>макс.</sub> = 0,80 л/сек;<br/> Q<sub>год.</sub> = 3358,0 м<sup>3</sup>/год.<br/> Q<sub>мин.</sub> = 2351,0 м<sup>3</sup>/год.<br/> S<sub>макс.доп.</sub> = 0,38 м</p>  |
| <p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li> <li>• Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</li> <li>• Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган и нефтопродукти;</li> <li>• Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземните съоръжения;</li> <li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;</li> <li>• Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li> </ul> |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

## ВАСИЛ УЗУНОВ

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“*

