



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31520779/17.08.2017г.,
изменено с решение №РР-4295/21.06.2021г. и решение №РР-4738/07.10.2022г.,
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91, ал. 1 от АПК)

Обект	„Свинеферма”
Цели на заявеното водовземане	От Водоснабдяване за животновъдство На Водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	От Тръбен кладенец - Дълбочина до 25,0 м Експлоатационна колона: Сондиране с диаметър Ø350 мм в интервала от 0,00 до 25,00 м. Обсаждане с PVC тръбно филтърна колона с диаметър Ø160 мм. В интервала от 0,00 до 5,00 м в задтръбното пространство ще бъде направена циментация. В интервала от 5,00 до 25,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /24,00-25,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник. Водоприемна част: Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 11,00 до 17,00 м и от 22,00 до 24,00 м. Съоръжението ще бъде оборудвано с хоризонтална помпа, с Qмакс. = 1,50л/с., монтирана в шахта, вкопана на дълбочина до 1,50 м от терена. На Тръбен кладенец - Дълбочина до 25,0 м Експлоатационна колона: Сондиране с диаметър Ø350 мм в интервала от 0,00 до 25,00 м. Обсаждане с PVC тръбно филтърна колона с диаметър Ø160 мм. В интервала от 0,00 до 5,00 м



	<p>в задтръбното пространство ще бъде направена циментация. В интервала от 5,00 до 25,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /24,00-25,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник.</p> <p>Водоприемна част: Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 11,00 до 17,00 м и от 22,00 до 24,00 м.</p> <p>Около устието на кладенеца има изградена помпена станция. В кладенец на дълбочина 20-22,0 м от терена е монтирана потопяема ел. помпа тип „Wilo” TWU – 4.08-07- DM, дебит $Q = 2,0 - 12,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ (0,55 – 3,3 л/с), напор $H = 40 - 10 \text{ м}$, мощност $P = 1,1 \text{ kW}$.</p> <p>За отчет на изразходваните водни количества е монтиран водомер „Аrator Powogaz”, $Q_{\text{макс.}} = 16,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.</p>
<p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Един брой тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70528.1.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив.</p> <p>Тръбен кладенец ТК кота терен – 192,190м. N 42° 14' 53,16"; E 24° 34' 06,196" X – 4554297.863; Y – 8601282.297</p> <p>70528</p>
<p>Заявено водно количество за водовземане</p>	<p>От $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,46 \text{ л/с}$.</p> <p>На $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,63 \text{ л/с}$.</p> <p>От $Q_{\text{год.}} = 14600,0 \text{ м}^3/\text{Годишно}$</p> <p>На $Q_{\text{год.}} = 20000,0 \text{ м}^3/\text{Годишно}$</p> <p>От $Q_{\text{мин.}} = 13505,0 \text{ м}^3/\text{Годишно}$</p>

	<p>На $Q_{\text{год.}} = 18005,0 \text{ м}^3/\text{ГОДИШНО}$</p> <p>От $Q_{\text{макс}} = 1,5 \text{ л/с.}$</p> <p>На $Q_{\text{макс}} = 3,0 \text{ л/с.}$</p> <p>От $S_{\text{макс.доп}} = 0,62 \text{ м.}$</p> <p>На $S_{\text{макс.доп}} = 1,25 \text{ м.}$</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-03-174/26.07.2024 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)