



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи

водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

<b>Обект</b>	„Сушилня за тютюн, дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и насаждения с етерично-маслени култури“
<b>Цел на заявеното водовземане</b>	„Водоснабдяване за други цели; Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури; Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“
<b>Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане</b>	BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток”
<b>Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни</b>	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5, чл.159, ал.3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-73/01.04.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на манган и фосфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



	Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигана на добър състояние по показатели: манган и фосфати.
<b>Качествено състояние на частта от ПВТ</b>	Няма завишено съдържание на химични елементи.
<b>Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането</b>	<p>Един тръбен кладенец с дълбочина 10,0м, изграден от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 250мм. Засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-20мм., в задтръбното пространство в интервала 0,0-10,0м.</p> <p>Водоприемната част е разположена в интервала 2,50-10,0м.</p> <p>Устието на кладенеца е оборудвано с центробежна помпа WiloEconomy MHL 905 (3-400V)). На кладенеца е монтирано водоизмервателно устройство с фабричен №230853279.</p>
<b>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</b>	<p>Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35420.16.34 по КККР на с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора.</p> <p><u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 160,80 м</u>  N 42°25'19,8" E 25°43'23,9"-Координатна система WGS84  X 4575558.971 Y 8696051.269- Координатна система „1970”, височинна система Балтийска.</p>
<b>ЕКАТТЕ</b>	35420
<b>Заявено водно количество за водоземане</b>	$Q_{\text{пр.ср.год.}} = 0,05 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 2,5 \text{ л/с. (до 0,125д.)}$ $Q_{\text{макс.}} = 1577,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 1349,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,53 \text{ м}$
<b>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</b>	<p>Спазване на разрешеното водно количество;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН,</p>

	<p>електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган.</p> <p>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;</p> <p>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</p> <p>Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“*

