



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31590081/09.05.2008г., последно продължено с решение №РР–3668/02.10.2019г. за водоземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Крайпътен комплекс – хотел и автобаза с обслужваща сграда, офиси, кафене и ресторант“
Цел на заявеното водоземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един тръбен кладенец ТК с дълбочина 53,00 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 11845.59.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Войводиново, Община Марица, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ	11845
Параметри на разрешеното водоземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,20$ л/с. на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,16$ л/с. От $Q_{\text{год.}} = 6\,130,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{год.}} = 5\,000,0$ м ³ /год. От $Q_{\text{мин.}} = 5\,150,0$ м ³ /год. на $Q_{\text{мин.}} = 5\,000,0$ м ³ /год.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

