



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №. ПУ-01-400

Пловдив, 03.04.2018 г.

ДО

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2

ГР. СТАРА ЗАГОРА, 6000

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на производствените капацитети и изграждане на две нови производствени халеа“ в имот с идентификатор 72240.38.610(УПИ III 610, кв.1 по ПУП на с. Тенево, общ. Тунджа), с възложител: „Палфингер Продуктиостехник България“ ЕООД с. Тенево

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ПАПАЗОВА,

В отговор на Ваше писмо с Изх. № КОС-01-2510(3)/18.06.2018 г., и след запознаване с приложеното уведомление, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел

ИП има за цел изграждането на две нови сгради на територията на производствената база на инвеститора в с. Тенево, с което ще се увеличи производственият капацитет на площадката от 175 000 на 270 000 цилиндри на година. ИП включва:

- Разширение на машиностроителната дейност в участък „Цилиндри и тръби“.
- Извеждане от експлоатация на наличните байцващи вани в участък „Малки детайли“. Процесът байцване, след термично запаряване, ще се замени с неутрално измиване в ултразвукови миялни машини. Капацитетът в участъка ще се увеличи и премести в ново, специално за това построено производствено Хале 3.
- Увеличение на производственият капацитет в участък „Лакиране“, чрез доставка и монтаж на втора автоматизирана инсталация за нанасяне на лакови покрития на водна основа. Новата инсталация ще се монтира в ново специално за това построено производствено Хале 4.

Във връзка с това увеличение на капацитета застите в предприятието ще се увеличи от 700 човека до 350 - 1000 човека. Поради това се очаква годишното количество на генерираните отпадъчни води да се увеличи от 21 900 м³/год (съгласно КР № 95-Н1/2017 г.) на около 30 000



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

м3/год.

При експлоатация на обекта след реализиране на ИП ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- Вода за питейно - битови, и хигиенни нужди - до около 24 000 м3/год.
- Вода за технологични цели - до около 4 000 м3/год

Необходимостта от питейна вода и вода за хигиенно-битови и технологични нужди ще бъде осигурена от градската водопроводна мрежа съгласно действащ Договор № 2290/10.05.2004 г. с „ВиК“ ЕООД Ямбол. Повишеното количество от необходима вода, ще се осигури посредством увеличена вместимост на буферните резервоари за вода.

Отпадъчните води ще бъдат отвеждани в канал заустващ в р. Тунджа по силата на КР № 95-III /2017 г.

1.2. Местоположение

Според предоставената информация (скица на поземлен имот) в уведомлението, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Дряновска“ с код BG3TU500R015. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зона за защита по „Натура 2000“.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ054- „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в узвиима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води.

Имотът, в който се предвижда реализацията на ИП, попада извън определените в ПУРН 2016-2021 на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при посочените в чл. 146е (1) от Закона за водите сценарии.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда

Повърхностно водно тяло с код BG3TU500R015 е определено като тяло в неизвестно екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние или опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ054 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, фосфати, натрий и хлориди (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

За водно тяло BG3G00000NQ054 е определена по-малко строга цел по показатели нитрати, фосфати, натрий и хлориди.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ- Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ИП няма предвидени забрани.



1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР - Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени конкретни мерки в ПУРН на ИБР 2016-2021, тъй като е извън определените РЗПРН.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да се реализира модернизация на пречиствателната станция за битово - фекални отпадъчни води (ПСБФОВ).
- Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на определените индивидуални емисионни ограничения.
- Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение(ПСОВ) в нормално експлоатационно състояние.

2.Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП.

3.Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП
За района на ИП, в близост до обекта няма издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Не се предвижда реализация на водовземане от подземни води. Подземно водно тяло с код BG3G00000NQ054 е в добро количествено състояние.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Във връзка с констатираните превишения през 2017г. при работата на ПСБФВ на индивидуалните емисионни ограничения по показателите НВ, ХПК, и БПК 5, и предвиденото увеличение на капацитета на предприятието е необходимо да се **планира и реализира** модернизация на пречиствателната станция за битово - фекални отпадъчни води (ПСБФОВ) с цел привеждане в съответствие и спазване на поставените условия по КР № 95-Н1/2017 г.

Предвид изложеното по-горе считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окаже значимо негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на доброто състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Из.

