



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-594 /а/
Пловдив, 31.08.2018 г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ. 4
ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш Изх. № ПД-01-2295-(1)/24.08.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово“, с възложител: Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с Ваше писмо с Изх.№ ПД-01-2295-(1)/24.08.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел: Община Лесичово предвиждат да осъществят „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово“. Дължината на предвидената за изграждане водопроводна мрежа, предмет на проекта, без дължината на сградните водопроводни отклонения, е **20 338м**.

Ще бъдат изградени главни колектори за дъждовните води, чието предназначение е да събират, отвеждат и заустват формираните дъждовни води във повърхностен воден обект преминаващ през територията на селото, а именно река Тополница. Количеството дъждовни води ще се определя от сезонността и метеорологичните особености на района.

Инвестиционно предложение: **“Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово”** предвижда и изграждане на дъждовни колектори:

- по ул. „1-ва“ – Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III;
- по ул. „19-та“ – Главен клон IV;
- по ул. „24-та“ – Главен клон V, Главен клон VI, Главен клон VII, Главен клон VIII и Главен клон IX.

1.2. Местоположение

Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло **BG3MA800R225 „Река Тополница от яз. Тополница до устие”**. В повърхностното водно



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), включена в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда

Повърхностното ВТ **BG3MA800R225** в ПУРБ е определено като силно модифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по Макрозообентос, Макрофити, Mn, Cu; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването; постигане на БПС.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за постигане на целите за опазване на повърхностните и подземните водни тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени мерки.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП в ПУРН на Източнореломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на ИП.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.
- При преминаване на трасето през воден обект въздушно, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) е необходимо само 30-дневна предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция.
- При преминаване през воден обект чрез прокопаване е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл.46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.
- Да се проведе процедура за получаване на Разрешение за заустване на отпадъчни води от БД ИБР Пловдив, на основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.
- Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВ
Директор на Басейнова дирекция



4000, Пловдив, ул.
Факс: (+359) 032 604



ев” 35 Тел: (+359) 032 604 720
bd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 2

