



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-711 (1)  
Пловдив, 06.10.2018 г.

ДО  
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122  
4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш изх. № ОВОС-2337(1)/22.10.2018 г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в поземлени имоти № 12992.14.127, 12992.14.128, землище на с.Врата, община Асеновград, област Пловдив, с възложител: Джи Пи Ай Лазер“ ЕООД, гр.Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,**

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС-2337(1)/22.10.2018 г. и съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

Възложителят на ИП има за цел потвърждаване на решението на Община Асеновград за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Леските“, землище на с.Врата. Предвижда се изграждане на две жилищни сгради (без хотелска част) в две от новообразуваните УПИ – 14.127 и 14.128. Съгласно становище на „Вик“ ЕООД гр.Пловдив има техническа възможност за водоснабдяване на имотите с питейна вода от водопровод Е 80, източно от парцела. Предвижда се отпадъчните води от имотите да постъпват в ПСОВ и след пречистване да се отвеждат в попивен кладенец. Дъждовните води ще се оттичат свободно на терена.

Според представената информация (уведомление), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло **BG3MA500R106 - „Река Сушица“**, определено в отлично екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Инвестиционното намерение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите (ЗЗ) по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ. ИП попада също в ЗЗ с код **BG0001031 - „Родопи Средни“** и в ЗЗ с код **BG0002073 - „Добростан“**, включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

Следва да се има предвид разпоредбата на **чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на**



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eard.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, съгласно която не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита по чл.119а, т.1, 2, 4 и 5.

Според чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с чл. 87, ал.1 от ЗУТ, при който в населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоупътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

Така представеното ИП, по отношение на заустване на отпадъчни води в нерегламентирано съоръжение (попивен кладенец) и съществуващата забрана за заустване в посочените зони за защита, е **недопустимо** от гледна точка на Закона за водите и действащите разпоредби към него.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА К**  
Директор на Басейнова

