



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-706 (3/

Пловдив, 09.12.2019 г.

ДО

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-2766-8/28.11.2019г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за обект: Безвредно производство, складове и администрация – Тенекеджийски цех - състояща се от производствена, складова и административна част“ в ИП № 06447.38.319, местност „Мистроповите“, землище на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител: Иван Рангелов Трифонов, гр. Сопот

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Ваше писмо с допълнителна информация и Изх. № ОВОС-2766-8/28.11.2019г., Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: ИП предвижда изграждане на технически цех – състоящ се от производствена, складова и административна част в ИП № 06447.38.319, местност „Мистроповите“, землище на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Производствената част на цеха ще се оборудва с тенекеджийски машини – стругове, гилотини и др.

Производните метални детайли и елементи ще бъдат складирани в обособената складова част на цеха за последваща експлоатация.

Цеха ще разполага с административна част – офис.

В сградата ще бъдат изградени необходими битови и санитарни помещения.

Представено е становище с Изх. № 08-00-3333/19.06.2019г. на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, в което поради отдалечеността на имота от водоснабдителната и канализационната система не могат да осигурят питейна вода за имота и заустване на отпадните води.

Предвижда се захранване с вода чрез изграждане на сондажен кладенец със следните параметри на водоземното съоръжение:

- проектна дълбочина на СК – максимум 10 метра;
- проектен максимален дебит на черпене – 0.5 л/сек;
- целогодишно ползване.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabdd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

Сондажният кладенец ще се ползва само за битови нужди, т.е. в санитарно-хигиенните помещения – бани и тоалетни за персонала и посетителите в обекта. Не е необходима вода за промишлени нужди или охлаждащи води.

Отпадъчните води са от битов характер и е предвидено да се заустват във водооплътна изгревна яма.

Представена е допълнителна информация, в която е пояснено че питейна вода за нуждите на персонала и посетителите ще се осигури, чрез сключване на договор с фирма, която ще снабдява обектите периодично с минерална бутилирана вода.

Дъждовните води от откритите площи ще се насочват към пътния достъп в парцела, т.е. ще се изведат към пътя – ПИ № 06447.38.83.

1.2. Местоположение на ИП: ИП според представената информация попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q013- Цорови води в Кватернер - Горнотракийска пизина**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Налични околни водоземни съоръжения в радиус до 1000м. се ползват за напояване на земеделски култури, самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели.

Според представената информация, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4,5 и 6 и Марковски колектор**“ с код **BG3MA500R217**. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

ИП попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения **APSFR_MA_05 (р.Марица – Пловдив)**.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Повърхностно ВТ с код **BG3MA500R217** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, Фитобентос, Макрофити, NO_3 , N общ, PO_4 , P общ; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР и за конкретното ИП няма предвидени мерки.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.



2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. От представената в Уведомлението информация е посочено, че се предвижда сондажен кладенец и водата ще се използва за **битови нужди**. При издаване на Разрешително **няма цел: битови нужди**. Според Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Тарифа за таксите), чл.60, ал.6.т.2 от Закона за водите и чл.156, ал.4 от Наредба №1/10.10.2007 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в случаите когато повърхностни или подземни води се отнемат чрез индивидуални собствени водовземни съоръжения извън водоснабдителните съоръжения на населените места, и селищни образувания, и се използват за „питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и стопански обекти, в които постоянно или временно пребивават или работят хора, и при невъзможност от страна на ВиК оператор да водоснабдява обекта с вода с питейно-битови качества, следва да се представи в БД ИБР заявление за издаване на **Разрешително за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с проект за учредяване на СОЗ санитарно охранителна зона.**

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРЦ на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- По време на изграждане на сондажния кладенец изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места;
- Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по **разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ;**
- Разрешително се издава на юридическо лице;
- При водоснабдяване за питейно-битови цели чрез собствен водоизточник – сондажен кладенец, ИП подлежи и на процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г.;
- Да се изгради **водопълтна изгребна яма с подходящ обем**, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от откритите площи.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция

