



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-437 ¹³¹
Пловдив, ^{10.07}..... 2019 г.

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш изх. № ОВОС-1098-4/08.07.2019 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Войводиново“, ПИ № 11845.22.4, местност „Златината“, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив, с възложител: Община Марица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

В отговор на постъпило, по преписка, писмо с допълнителна информация, Ваш изх № ОВОС-1098-4/08.07.2019 г. и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел. Съгласно постъпило уведомление, от РИОСВ гр. Пловдив, с изх. № ОВОС-1098-1/19.06.2019 г., БД ИБР е издала становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-437/28.06.2019 г. съгласно, което Възложителят на ИП има за цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот ПИ № 11845.22.4, местност „Златината“, с. Войводиново и обособяване на УПИ за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от територията на с. Войводиново. Предвижда се ПСОВ да се изпълни напълно автоматизирана, с еднотипни модулни съоръжения за биологично пречистване и технологичната схема - механично и биологично третиране на отпадъчните води, обеззаразяване (при необходимост) и аеробна стабилизация на излишната активна утайка. Пречистените отпадъчни води след ПСОВ ще се отвеждат към точка на заустване с посочени географски и геодезични координати в ПИ № 11845.24.149. Водоснабдяване на площадката ще се извършва чрез съществуващ водопровод от водопроводната мрежа на селото.

С писмо, изх. № ОВОС-1098-4/08.07.2019 г. на РИОСВ гр. Пловдив, Възложителят внася допълнителна информация, касаеща промяна в капацитета на ПСОВ от 2500 еж на 2960 еж, свързана с бъдещо изграждане на довеждащ колектор до с. Войводиново, чрез който битово-фекалните отпадъчни води от с. Желязно ще постъпват към ПСОВ на с. Войводиново.

1.2. Местоположение. Според представената информация (скици на имотите ПИ № 11845.22.4 и ПИ № 11845.24.149, и координати на точката на заустване), ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q013 - „Порови води в Кватерниер - Горнотракийска низина“**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и графичи с пояс на СОЗ. Североизточно, имотът граничи с пояс трети на СОЗ на минерално находище „Войводиново“, сондажи № 8 и 9, учредени съответно със заповед РД-506/10.06.2002 г. и РД-14/09.01.2004 г.

Според представената информация (скици на имотите ПИ № 11845.22.4 и ПИ № 11845.24.149, и координати на точката на заустване), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло **BG3MA500R217 - „Река Марица от р. Вьча до р. Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6, и Марковки колектор“**. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G000000Q013** е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R217** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по макрозообентос, фитобентос, макрофити, NO_3 , $N_{обш.}$, PO_4 , $P_{обш.}$ както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за постигане на целите за опазване на повърхностните водни тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г). За конкретното населено място има предвидени мерки с код **UW_2** и наименование – „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, действие по изпълнение на мярката „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“ и „Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.“

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5. За ИП няма предвидени конкретни мерки в ПУРН на ИБР.

Заклучение: Инвестиционното предложение във връзка с постъпили, от РИОСВ гр. Пловдив, писма с изх. № ОВОС-1098-1/19.06.2019 г. и изх. № ОВОС-1098-4/08.07.2019 г. е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.

Във връзка с намерението за изграждане на ПСОВ за пречистване на битово-фекални отпадъчни води от с. Войводиново и с. Желязно, и заустването им в ПИ № 11845.24.149, Възложителят е представил акт за публична общинска собственост № 3169/11.06.2018 г. и начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, с който правото за управление на имота се предоставя на Община Марица. Представен е също акт № 01/05.06.2019 г. за поправка на акт за публична общинска собственост № 3169/11.06.2018 г., с който се променя НТП на поземления имот – от „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ на „отводнителен канал“.



При извършена служебна проверка в ГИС – база данни на БД ИБР се установи, че ПИ с идентификатор 11845.24.149 пресича ПИ с идентификатор 11845.19.90 и с НТП – „напоителен канал”, с код 3190, общинска частна собственост и преминава в ПИ с идентификатор 11845.34.6 и с НТП – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, с код 3250, общинска частна собственост, който в землището на с. Скуtare представлява ПИ с идентификатор 66915.32.16 и с НТП – „напоителен канал”, с код 3190, общинска частна собственост. Предвид гореизложеното,

2. ИП ще подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ след получаване на съгласувателно становище от „Напоителни системи” ЕАД по отношение начина на трайно ползване на ПИ № 11845.24.149, във връзка с предвидената цел и влиянието върху хидравличната връзка на съоръженията от напоителна система „Пловдив”, разположени в имотите след ПИ 11845.24.149.

Необходимо е да се има предвид, че разрешителни за заустване за проектиране или експлоатация на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания се издават за цялата канализационна система, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г., вр. с & 1, ал. 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗВ.

3. Капацитета на бъдещата ПСОВ да бъде съобразен с постъпващия товар (брой еж).

4. Пречистените битово-фекални отпадъчни води на изход ПСОВ следва да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

5. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, според които не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в напоителни системи.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. Няма информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане. ИП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВ
Директор на Басейнова дирекция

