



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-585 / 13.09.2019г.

ДО  
КОСТАДИН ГЕШЕВ  
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПАЗАРДЖИК  
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ. 4  
ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш Изх. № ПД-01-427-(1)/02.09.2019г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Ново водовземане на минерална вода и изграждане на водопровод за минерална вода Ø50 PPR/Ø110 HDPE – отклонение от новопроектиран резервоар при КЕИ К-19, находище „Велинград – Лъджене“ до УПИ СЛХ-159, м. „Вельовица, гр. Велинград“, с възложител: „БИО ХОТЕЛ“ ЕООД, гр. Пловдив.*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

В отговор на Ваше писмо с изходящ № ПД-01-427-(1)/02.09.2019г. и след запознаване с приложеното уведомление, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, Ви информира за следното:

В Плана за управление на речните басейни (2016-2021) на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, минералните води не се разглеждат и за тях не са предвидени мерки.

Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е изключителна държавна собственост (№17 от Приложение №2 на Закона за водите), стопанисвано от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив.

За водоземните съоръжения на находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, гр. Велинград има внесена преписка за провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/10.10.2000г., с вх. № СОЗ-9/2012г. ИП попада в проектни пояси II-ри и III-ти на СОЗ.

Водоземане на минерална вода подлежи на разрешителен режим според Закона за водите.

В уведомлението е посочено, че отпадъчните води ще бъдат зауствани в канализационната мрежа на гр. Велинград и ще бъдат с обем приблизително равен на взетото количество минерална вода.

Отбелязано е, че преминаването на трасето на водопровода за минерална вода от КЕИ К-19, находище „Велинград-Лъджене“, в участъците на мостове над р. Луковица с дължина 14м. преминаването ще се извърши в обсадна тръба Ф160 СТ при открит монтаж



чрез закрепване за бетонова подпорна стена. В местата на чупките по трасето са предвидени опорни блокове, поемащи силите, които се появяват на характерни места в резултат на хидростатичното налягане.

От представеното трасе, много близко между т.т. 21, 22, 23 и 24 се намира проектен пояс I-ви на СОЗ около сондаж №2 ВКП "Вельова баня" („Проект за оразмеряване на санитарно-охранителни зони на водоземните съоръжения в находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“ (преписка СОЗ-9/2012г.)).

Близко до т.т. 25 и 26 се намира проектен пояс I-ви на СОЗ около К-ж №К-9, К-ж №К-11 "Вельова баня", до т.т. 35 и 36 - проектен пояс I-ви на СОЗ около Сн. №1 ВКП "Вельова баня".

Предвид на това, при прокарване на трасето на водопровода за минерална вода в близост до водоземни съоръжения за минерална вода, да се приложи техническо решение, при което няма да има увреждане и негативни последствия за водоизточниците.

По отношение на преминаване на трасето на водопровода за минерална вода през воден обект (река Луковица) трябва да се има предвид следното:

- При преминаване на трасето през воден обект въздушно, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ), разрешително за ползване на воден обект не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова дирекция.
- При преминаване през воден обект по други способи е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл.46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**

*Директор на Басейнова дирекция*

