



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-257/16) 03.06) 2020г.

ДО

**ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА**  
**БУЛ. СТАРА ПЛАНИНА 4 № 2**  
**ГР.СТАРА ЗАГОРА**

**На Ваш:** изх. № КОС-01-3810(11)/06.04.2020 г.

**Относно:** Становище на основание чл. 7, ал. 2 т. 4 от Нрдебата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Жребчево 2“" в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, с възложител: "НЮ УОТЪР ЕНЕРДЖИ 2000" АД.

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,**

В отговор на Ваше писмо с изходящ № КОС-01-3810(11)/06.04.2020 г. и след запознаване с приложените материали, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Инвестиционното предложение предвижда използването на възобновим енергиен източник – динамична енергия на водното течение (водни маси) преминаващо през съществуващ напорен тръбопровод. Ще се използват водни количества, преминаващи през съоръженията на напоителна система „Средна Тунджа“.
2. Параметри на водовземаването - Q застр. до 4.25 м<sup>3</sup>/сек, очаквани преработени водни маси до 109,7 x10<sup>6</sup> м<sup>3</sup> годишно.

След преглед на получената информация от „Напоителни системи“ ЕАД, относно подадени водни маси за напояване за периода 2015-2019 г. за НС „Средна Тунджа-район Нова Загора“ установихме, че подадените годишни водните количества са в диапазон от 1 749 400 м<sup>3</sup> до 10 602 360 м<sup>3</sup>. Видно от представената информация, параметрите на водовземаване на ИП надхвърлят десотократно най-големите водни количества използвани за напояване в периода 2015-2019 г. Реализирането на ИП може да предизвика промяна в съществуващия баланс и също следва да се има предвид, че се касае за прехвърляне на води от един речен водосбор в друг. Прехвърляне на води от водосбора на р. Тунджа към водосбора на р. Марица се извършва и от още две места – от яз. Копринка към водосбора на р. Съзлийка и от помпена станция при с. Ханово към яз. Овчарица.



Във връзка с описаното по-горе и предвид постъпилите възражения против реализирането на ИП, считаме че е необходимо да се извърши ОВОС на ИП, като по този начин ще се даде възможност за избор на алтернативни варианти с прецизирани водни количества и провеждане на по-широко обществено обсъждане

**Приложение:** Копие от писмо на „Напоителни системи“ ЕАД с изх. № АД-54-413-15#3/19.05.2020 г.

С уважение,

**МАРИН МАРИНОВ**

*и.д. Директор на Басейнова*  
(съгласно Заповед № РД-218



*на Областен съветски район*  
на Министеръта на околната среда и водите)

