



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-827/4/  
ГР. ПЛОВДИВ, 26.10.2020г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

БУЛ. "ЦАР БОРИС III" №136, ЕТ.10

ГР.СОФИЯ

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно намерение (ИП): „Изграждане на склад за съхранение на зърно за животновъдна ферма и собствен водоизточник с дълбочина 9 метра“, в поземлен имот с идентификатор 48324.12.52, м. „Гюла“, село Мирково, община Мирково, област София, с възложител: „Агрогруп Ивис 2“ ЕООД.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,**

В отговор на писмо с Изх. – 8510-9945 / 20.10.2021г. и след запознаване с приложеното уведомление съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), на основание чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ Пловдив изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1 Характеристика и цел на ИП:** Целта на ИП е изграждане на склад за съхранение на зърно за животновъдна ферма и собствен водоизточник с дълбочина 9 метра, в поземлен имот с идентификатор 48324.12.52, м. „Гюла“, село Мирково, община Мирково, област София. Имота е с площ 2149 м<sup>2</sup>, собственост на „Агрогруп Ивис 2“ ЕООД. Капацитетът на инвестиционното намерение ще бъде с площ 600 м<sup>2</sup>. При изпълнение на СМР ще се използва вода от собствен водоизточник. Дълбочината на сондажа ще бъде 9 метра, изграден в южната част на имота. Също така ще бъде изградена отводнителна септична яма. Битовите отпадъчни води се отвеждат и заустват в канализационната система на септичната яма.

**1.2 Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, а именно: поземлен имот с идентификатор 48324.12.52 в село Мирково, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Буновшица и р.Мирковска след с.Мирково до вливането на двете реки“ с код BG3MA800R167.

ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имота предмет на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

Близко 2/3 от имота (югоизточната част) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q001- „Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина“.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eard.bg; e-mail:  
bd\_plovdiv@eard.bg



**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** Няма забрани.

**Заключение:** Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.) ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- ИП подлежи на Разрешителен режим и водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

- Септична яма е недопустимо. Предвидената яма за битово-фекалните отпадъчни води да бъде **изгребна, водоплътна**, с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води различни от битово – фекални, съгласно чл. 46, ал.4, т.2. от ЗВ, във връзка с чл.87, ал.1. от ЗУТ.

**3.Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В радиус от 1 км. няма други обекти от характера на ИП – изграждане на СК.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.** Предвижда се водоземане от подземни води, от подземно водно тяло с код **BG3G000000Q001**

**4.1** Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „**BG3G000000Q001 - „Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина”**”, към 31.12.2020 г:

- Общо разполагаеми ресурси –117 л/с.

- Общо разрешено водоземане от него по издадени разрешителни- 9.99л/сек.

- Водоземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите- 1.17 л/сек.

- Експлоатационен индекс – 9.51 %.

- Свободни водни количества –107 л/сек.

**4.2** Площ на землището на с. Мирково, попадаща в подземно водно тяло **BG3G000000Q001- „Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина ”** – 10.46 км<sup>2</sup>.

- Модул на оттока на ПВТ –1.35 л/сек.

- Разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Мирково –14.1 л/сек.

**4.3** Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване :не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения по СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

**4.4** Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвигане на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностните водни тела, и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси, и посока на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина” с код BG3G000000Q001.

**4.5** Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на конкретното ИП, не съществува опасност от



пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G000000Q001.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия, основен мотив за което е вида на ИП.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156с, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай има изграждане на СК във подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

С уважение,

**ИНЖ. НИКОЛ**  
Директор на Б.



„Източнобеломорски район“

