



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1191 (1)
Пловдив, 10.12.2025 г.

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

ДО

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, ЕТ. 4
4400 ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш изх. № ПД-01-560-(2)/20.12.2024 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт и реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици: ул. „Елин връх“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „С.М. Киров“, ул. „Кладова“, ул. „П. Хитов“, ул. „М. Шатаров“, ул. „Свети Иван Рилски“, ул. „Цар Крум“ и ул. „Чавдар войвода“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

В отговор на постъпило писмо, Ваш изх. № ПД-01-560-(2)/20.12.2024 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). 1.1. **Характеристика и цел на ИП:** Съгласно представената с уведомлението информация, настоящото ИП е свързано с основен ремонт и реконструкция на част от водопроводната мрежа по улици: ул. „Елин връх“ с дължина 286 м, ул. „Ген. Гурко“ с дължина 495 м, ул. „С.М. Киров“ с дължина 172 м, ул. „Кладова“ с дължина 205 м, ул. „П. Хитов“ с дължина 348 м, ул. „М. Шатаров“ с дължина 257 м, ул. „Свети Иван Рилски“ с дължина 348 м, ул. „Цар Крум“ с дължина 171 м и ул. „Чавдар войвода“ с дължина 665 м, гр. Велинград, като всеки участък, който може да функционира самостоятелно, може да бъде и отделен етап за изпълнение. По реконструирания трасета се предвижда да бъдат изградени нови водопроводни отклонения, нови спирателни кранове в комплект с охранителна гарнитура, надземни пожарни хидранти.

1.2. **Местоположение на ИП:** Според представената информация (наименования на улици), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ008 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Велинград“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Основна част от ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР и не попада в пояси на СОЗ, определени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Според представената информация (наименования на улици), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R186 - „р. Чепинска от вливане на р. Мътница до кантон Долене“** и с код **BG3MA900R196 – „Река Луковица“**. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000NQ008** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000NQ008** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R186** е определено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда, определена за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,20 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,43 mg/l); БПК5 (СГС - понижение с 1,87 mg/l) и предотвратяване на влошаването; постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (вода - флуорантен) и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R196** е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда, определена за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добро екологично състояние и предотвратяване на влошаването му, както и запазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R186** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели: макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки) и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: флуорантен в матрица „вода“.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R196** е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. Наблюдава се запазване в състоянието на повърхностното водно тяло с код **BG3MA900R186** и с код **BG3MA900R196**.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. В Програмата от мерки - Приложение № 7.2.1 от раздела са предвидени мерки за подобряване състоянието на водоснабдителните мрежи/системи в целия Източнобеломорски район. Една от мерките е с код **EW_2** и наименование „Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, действия по изпълнение на мярката „Реконструкция на водопреносната система за обществено



питейно-битово водоснабдяване“, „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване“ и „Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване“.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, свързани със зоните за защита на водите и относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР не се поддържа систематизирана информация за въздействия от характера на ИП.

Параметри на разрешен натиск: неприложимо.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не е приложим.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция

