



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-46 (4)
Пловдив, 11.03.2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16
ГР. СМОЛЯН, 4700

Ваш изх. № КПД-11-22-(1)/15.01.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП-ПР) в обхват на част от улична регулация от мост за Гробищен парк до мост за пречиствателна станция за отпадни води – изменение на южната улично-регулационна линия на ул. „България“ (о.т. 284; о.т. 987; о.т. 986, о.т. 985 и о.т. 988), по предвидена по идеен проект за корекция на речно корито, подпорна стена с отреждане на паркоместа в ПИ с идентификатор 31111.36.367 по КК на Златоград и ново мостово съоръжение между о.т.284 и о.т. 287 по ПУП на гр.Златоград (изместване в източна посока на предвиденото в плана мостово съоръжение върху ПИ 31111.36.316 по КК на Златоград)“, с възложител Община Златоград.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на Ваше писмо с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС по ИП, допълнено и изменено с информация с Ваше писмо изх. № КПД-11-22-(5)/18.02.2025 г., след запознаване с представената информация в уведомлението и изпратената допълнителна информация, и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: С проекта за изменение на (ПУП-ПР) се предвижда: изместване на мост за Гробищен парк; изменение на улична регулация в участъка от о.т. 897 до о.т. 904 (между мост за гробищен парк и мост за пречиствателна станция на река Върбица), съобразено с проект за нова подпорна стена; разкриване на улична регулация в участъка от о.т.897 в посока гробищен парк, съобразено с реализираната на място настилка от асфалт. Предвидено е ИП да се реализира в следните ПИ по КККР на град Златоград: ПИ 31111.36.311 с обща площ на имота 1990 кв.м и засегната площ от 33 кв.м, публична общинска собственост; ПИ 3111136.315 с обща площ на имота 1748 кв.м и засегната площ 235 кв.м, частна собственост на физическо лице; ПИ 31111.36.378, с обща площ на имота 10648 кв.м и засегната площ 787 кв.м, частна собственост на юридическо лице; ПИ



311136.316 – имот за р. Върбица, с обща площ на имота 18958 кв.м и засегащата площ 1357 кв.м, публична държавна собственост. Общата засегащата площ възлиза на 2412 кв.м. Предстои провеждане на отчуждителни процедури и процедури по получаване право на ползване за имотите, които не са общинска собственост. Предвижда се ново мостово съоръжение и две подпорни стени за защита от наводнение, като предмет на ИП са включени мостовото съоръжение и подпорната стена по левия бряг. Не се предвижда формиране на отпадъчни води.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената информация (изброените по-горе идентификатори на ПИ), площта на ИП попада площта на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „**Р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие**“ с код **BG3AR400R074**. ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „Водосбор на р. Арда“ с код BGSARI01, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

Площта на ИП попада в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ) „**Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс**“ с код **BG3G000PtPg049**. ПВТ е определено като зона за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „а“ от Закона за водите (ЗВ). ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3 т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници на подземни води.

Площта на имотите, включени в ИП, попада почти изцяло в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146с, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код **BG3_APSFR_AR_05 – р. Върбица – гр. Златоград**, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3AR400R074** е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК макробезгръбначни и БЕК фитобентос (повишаване с 1 степен); специфични замърсители (постигане на СКОС за изместващите показатели – цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – кадмий) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние по последна годишна оценка: Съгласно данните от проведен мониторинг за 2023 г. ВТ с код **BG3AR400R074** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели вода- никел в матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За 2023 г. водно тяло с код **BG3AR400R074** е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.



1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР: Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки, съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програма от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР: Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.) Към настоящото ИП няма определена конкретна мярка, защото местоположението защитната стена от ИП не засяга, а само граничи с обхвата на прилагане на мярка от Приложение Ж към ПУРН на ИБР на ниво РЗПРН с уникален BG3-APSFR-AR-05_M33-B21 <M33-B21> Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения:

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. ИП подлежи на разрешителен режим по 46 (1) т. 1 от Закона за водите по отношение на изгражданите мост и защитна стена на р. Върбица.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения. Съдържанието на приложенията към заявлението за издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ документи следва да отговарят и на чл. 7, чл. 8 и чл. 28, ал. (1) от Наредба за ползването на повърхностните води (приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26.03.2021 г.)

Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП;
- Дейностите по ИП са допустими при наличие на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46 (1) т. 1, б. „б” и б. „г” от ЗВ;
- Съгласно § 34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки” за населени места корекцията на река Върбица в регулационните граници на гр. Златоград следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1% и проверена за превеждането на максимално водно количество с обезпеченост 0,1%.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. **Параметри на разрешен натиск:** В БД ИБР няма систематизирана информация от характера на настоящето ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водоземане: Не се предвижда водоземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „И

