



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

16.2.2026 г.

**X** ПУ-01-1063-6/16.02.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО  
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН  
УЛ „ДИЧО ПЕТРОВ“ №16  
4700 ГР. СМОЛЯН

На Ваш изх. № КПД-11-756-9/07.01.2026 г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Девин по договорените условия на ФИДИК – Жълта книга“, във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5000 и 10000 екв. ж.“ по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС 2021-2027), с възложител: „ВиК“ ЕООД град Смолян.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,**

В отговор на постъпило писмо, с Ваш изх. № КПД-11-756-9/07.01.2026 г., с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР). 1.1. Характеристика и цел на ИП:** Съгласно представената с уведомлението информация, ИП включва проектиране и строителство/реконструкция на 6172,93 м водопроводна мрежа и 10183,12 м канализационна мрежа (общо 16 356,05 м) на територията на град Девин. Предвидени са всички необходими съоръжения по водоснабдителната и канализационната мрежа, осигуряващи правилната експлоатация на системите вкл. сградни водопроводни отклонения, ПХ, СК, въздушници, кранови шахти по водопроводната мрежа и сградни канализационни отклонения, уличен



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.eardb.bg](http://www.eardb.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@eardb.bg](mailto:bd_plovdiv@eardb.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

отток-единичен, отливни канали, по канализационната мрежа. При строителство/реконструкция на канализационната мрежа е предвидено преминаване на река, а при водопроводната мрежа - преминаване на река по мост.

Обхватът на инвестиционното намерение попада на територията на гр. Девин. При засягане на имоти, различни от общинска собственост, ще се процедира ПУП – Парцеларен план. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана със събирането и отвеждането на генерираните битово-фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат към ПСОВ за последващо третиране.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената информация (чертеж-ситуация водопровод и канализация), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера-Достат“**. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. ИП попада в трети пояс на СОЗ на находище за минерална вода „Девин“ – сондажи № 3, № 5 и № 6, съгласно заповед РД-1018/28.12.2001 г. на МОСВ.

Според представената информация (чертеж-ситуация водопровод и канализация), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA600R136 – „р. Девинска река от яз. Тошков чарк до устие и пригощи лъв - Бабинска“**. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (повърхностни води), т. 2 и т. 4 от ЗВ, включени в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР. Довеждащите водопровод и колектор до ПСОВ попадат в ЗЗ на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона с код BG0001030 – „Родопи-Западни“, съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. Същите граничат непосредствено със зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона с код BG0002113 – „Триград-Мурсалица“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

Предвидените преминавания на ВиК мрежата през р. Девинска, попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения от ПУРН 2022-2027 г., при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3\_APSFR\_MA\_12\_р. Девинска - гр. Девин от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:** Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код BG3G0000PgN020 е определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземното водно тяло е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването, както и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R136 е определено в добро екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добро екологично състояние и предотвратяване на влошаването, както и постигане на добро химично състояние - SKOC за изместващите показатели (вода - флуорантен) и предотвратяване на влошаването.

**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R136 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели: макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор, БПК5 и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: флуорантен в матрица „вода“.

**1.3.3. Заключение относено наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.** Наблюдава се влошаване в екологичното и запазване на химичното състояние на повърхностното водно тяло.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в Приложение №7.2.1 към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. За цялата територия на ИБР е предвидена мярка с код EW\_2 и наименование „Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, действия по изпълнение на мярката „Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“ и „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване“. По отношение на населено място, гр. Девин е предвидена мярка с код UW\_2 и наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, действия по изпълнение на мярката „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“ и „Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.“.

Към ИП е относима и следната мярка допълнена към Програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. вследствие от изготвената екологична оценка (Приложение 7.3.1): „38. Планираните инвестиционни и технически мерки, които са свързани основно с изграждане на ВиК структурата и опазване на количественото състояние на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, да бъдат приложени с приоритет“.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР относими към ИП са следните мерки, допълнени към Програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. вследствие от изготвената екологична оценка:

16. С цел предотвратяване унищожаването на индивиди и видове, предмет на опазване в защитените зони, в случай, че се засягат колонии / убежища на видове бозайници и/или ефективни техни местообитания/находища на земноводни, влечуги, безгръбначни и растителни видове, да се предприемат спасителни действия преди започване на строителството.

25. С цел минимизиране на безпокойството и риска от напускане на видове, предмет на опазване в ЗЗ, строителните работи да се извършват извън чувствителните периоди (размножаване, зимуване и/или миграция в зависимост от засегнатите местообитания) на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения. За района на гр. Девин е предвидена мярка с уникален код <M34-B19a> „Отводнителни канали за отвеждане на повърхностни води като компонент на УОС“.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

#### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1.Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Съгласно § 1, ал. 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗВ, „канализационна система“ е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждане на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на

потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ, вр. с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗВ.

С уведомлението не е представена информация за начина на преминаване на ВиК мрежата през повърхностен воден обект и следва да се има предвид, че:

- В съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над воден обект и за подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете – прокарване на подземни линейни съоръжения, посредством преминаване с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на воден обект, които не засягат водния обект, разрешително не се изисква, а е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БД ИБР, със задължително представяне на справка за планираните от Възложителя дейности, която включва местоположение, обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността (чл. 58, ал. 2 от ЗВ).

- Всички останали случаи на ползване на воден обект, свързани с изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

- При осъществяване на дейностите по ИП, да не се допуска замърсяване на речното легло със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

- Строителните работи по ИП да се извършват извън чувствителните периоди на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В съответствие с изискванията на ЗВ, БД ИБР е издала:

- разрешително с №301344/05.05.2006 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Девинска за заустване на смесен поток битово-фекални, промишлени и дъждовни отпадъчни води от обект: „Канализация на град Девин“, с титуляр Община Девин и срок на действие на разрешителното – до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 05.05.2009 г.

- разрешително с №33110037/15.08.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на битово-фекални отпадъчни води от обект: „ГПСОВ-Девин“, с титуляр Община Девин и срок на действие на разрешителното – до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 15.08.2010 г., продължено с решение РР-921/12.04.2010 г., за срок от шест години.

**Параметри на разрешен натиск:** неприложимо.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

13.2.2026 г.

**X** **Васил Узунов**

Васил Узунов

Директор на БДИБР

Signed by: Vasil

Uzunov