



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

15.1.2026 г.

**X** ПУ-01-1228-1/15.01.2026

Per. №

Signed by: PENKA MARKOVA SALUTSKA

**ДО**  
**Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА**  
**УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА” №2 ПК 143**  
**6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА**

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 1 брой пивотна система за напояване“, в землището на с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: „МЦД-02“ ООД.

#### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС - 01 - 6980 (1) / 05.12.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал.6 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 1 брой пивотна система за напояване, в землището на с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Стара Загора. ИП е за разширение на производствената дейност, като се предвижда проектиране и изграждане на още 1 бр. пивотна система, при наличие на четири действащи броя, за напояване ръж, ечемик, тритикале и царевица чрез дъждуване, в землището на с. Самуилово. В масив 14 имотите в които ще се реализира ИП са: 65303.14.1, 65303.14.2, 65303.14.3, 65303.14.4, 65303.14.5, 65603.14.6, 65303.14.7, 65303.14.8, 65403.14.10, 65403.14.11, 65303.14.12, 65303.14.13, 65303.14.14, 65303.14.15, 65303.14.16, 65303.14.17, 65303.14.18, 65303.14.19, 65303.14.20, 65303.14.21, 65303.14.22, 65303.14.23, 65303.14.24, 65303.14.25, 65303.14.26, 65303.14.27, 65303.14.28, 65303.14.29, 65303.14.30, 65303.14.31, 4:65303.14.32, 65303.14.33, 65303.14.34, 65303.14.35, 65303.14.36, 65303.14.37, 65303.14.38, 65303.14.39, 65303.14.40, 65303.14.41, 65303.14.42, 65303.14.43, 65303.14.44, 65303.14.45, 65303.14.46, 65303.14.47, 65303.14.48, 65303.14.49, 65303.14.50, 65303.14.51, 65303.14.52, 65303.14.53, 65303.14.54, 65303.14.55, 65303.14.56, 65303.14.57, 65303.14.58, 65303.14.59, 65303.14.60, 65303.14.61, 65303.14.63, м. „Въкова“. Село Самуилово, в масив 15 имотите в които ще се реализира ИП



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

са: 65303.15.1, 65303.15.2, 65303.15.3, 65303.15.4, 65303.15.5, 65303.15.6, 65303.15.7, 65303.15.8, 65303.15.19, 65303.15.20, м. „Въкьва“. Село Самуилово, в масив 16 имотите в които ще се реализира ИП са: 65303.16.17, 65303.16.18, 65303.16.19, 65303.16.20, 65303.16.21, 65303.16.22, 65303.16.23, 65303.16.24, 65303.16.25, 65303.16.26, 65303.16.27, 65303.16.28, 65303.16.29, 65303.16.30, 65303.16.31, 65303.16.32, 65303.16.33, 65303.16.34, 65303.16.35, 65303.16.36, м. „Въкова“. Водата ще се доставя от Напоителни системи ЕАД клон Средна Тунджа град Сливен, по съоръжения на същото дружество, както следва - язовир Жребчево - река Тунджа - бент Бинкос-М1. Инвеститорът водозема с дизелов помпен агрегат който създава необходимия напор и чрез преместваем полиетиленов тръбопровод са подава до пивотните системи за напояване в горепосочените имоти. Нови съоръжения няма да се изграждат. Размерът на общата площ на инвестиционното предложение е 440 дка.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, номера на имоти за напояване в землището на с. Самуилово, общ. Сливен, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. Мочурица" с код BG3TU570R067.

Имотите предмет на напояване попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.3 буква „б“ от ЗВ. Имотите не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в границите на ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област” с код BG3G00000NQ015.

Посочено е, че водоземането е от повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево" с код BG3TU700L036. Водното тяло попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Язовир Жребчево" с код BG0002052 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2 и т.4 от ЗВ.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел3, т.3.3.1 от ПУРБ на ИБР от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Имотите обект на ИП не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG3TU570R067 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG3TU570R067 е определено в умерено ЕС с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

Повърхностно ВТ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** За водното тяло с код BG3TU570R067 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

За повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРН на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотите не попадат в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, имотите предмет на ИП не попадат в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

**2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.** Няма забрани.

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.**

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

### **Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД.
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**2. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а” от ЗВ.

**С уважение,**

15.1.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov