



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация:0(TLP-WHITE)

13.3.2026 г.

X ПУ-01-11-2/13.03.2026

Изм. №
Signed by: BD - IBR

ДО
Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС
УЛ „ПЕРУЩИЦА“ № 67, ЕТ. 3
Ж.К. „ЛАЗУР“
8000, ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“
УЛ „АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ“ № 33
9000, ГР. ВАРНА

На Ваш изх. № ПД-3626-3/08.01.2026 г.

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на БКТП 20/0,4 kV, 1x1250 kVA в поземлен имот с идентификатор 36525.149.849 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайрака“, общ. Карнобат, нова охранваща кабелна линия СрН, от МТМ (съществуващ СБС 35 на извод Габрика) и нови кабелни линии НН за електрозахранване на „Карьера за добив на строителни материали“, нахождаща се в поземлен имот с идентификатор 36525.149.849 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайрака“, общ. Карнобат“, с възложител: „БАЗАЛТ“ ЕООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ПД-3626-3/08.01.2026 г. изпратени на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), след запознаване с наличната към момента



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12980/1431

информация, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП е за проект обхващащ нов БКТП в имота на потребителя, захранването му с нова кабелна линия средно напрежения от ново МТМ (метално табло мерене) до съществуващ стоманобетонен стълб № 35 извод 20 kV „Габрика“, подстанция „Карнобат“ и кабелни линии ниско напрежение до разпределителни технологични табла в имота на потребителя. Новото БКТП ще се разположи в ПИ 36525.149.849, по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат на западната имотна граница към уличната регулация. Новото БКТП ще се включи в нормалната схема на електрозахранване, съгласно данни на ЕРП ЮГ ЕАД, чрез нова кабелна линия 20 kV от ново МТМ захранен от извод 20 kV „Габрика“. Трасето на новия кабел средно напрежение започва от ново МТМ ситуирано до съществуващ стоманобетонен стълб № 35 (географски координати 42.64657 27.01399, попадащи в ПИ36525.122.1) на извод 20 kV „Габрика“, като се движи в посока изток. След това преминава през имот с идентификатор 36525.151.986, като при преминаването си кабелната линия ще бъде положена в PVC тръба с бетонов кожух. Трасето на новата кабелна линия достига до западна имотна граница на ПИ 36525.149.850 и променя посоката си на юг. Приблизително 8 м след това трасето преминава през имот ПИ 36525.151.980 завива на изток и достига до мястото определено за монтаж на новото БКТП, а именно северозападния ъгъл на ПИ 36525.149.849. Новата кабелна линия е дълга 72 м, с трасе 62 м

1.2. Местоположение на ИП: Според представената информация (поземлени имоти с идентификатори) ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „**Река Мочурица от с. Мокрен до р. Сигмен**“ с код **BG3TU600R068**. ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „Водосбор на р. Тунджа“ с код **BGCSAR112**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник от повърхностен воден обект.

ИП попада в обхвата на подземно водно тяло, което се управлява от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Местоположението на ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код **BG3TU600R068** е определено като силномодифицирано с много лош екологичен потенциал и неизвестно

химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Риби (повишаване с 3 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); БПК₅ (СГС – понижение с 8,79 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние по последна годишна оценка: За 2024 г. ВТ с код **BG3TU600R068** е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК₅ и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: За водно тяло с код **BG3TU600R068** се наблюдава промяна на екологичния потенциал спрямо т. 1.3.1. Химичното състояние е определено в добро.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР: Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните води и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР: Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.). За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР (2022-2027 г.).

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: В ЗВ няма предвидени забрани по отношение на ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани по отношение на ИП.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализация на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В ИП не се предвижда водовземане от повърхностен воден обект.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Конкретното ИП не е свързано с водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Предвидените дейности по ИП няма да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми в района на ИП при спазване на поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. ИП не е свързано с водовземане от подземно водно тяло.

С уважение,

13.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil

Uzunov