



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

5.3.2026 г.

**X** ПУ-01-231-1/05.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО  
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН  
УЛ „ДИЧО ПЕТРОВ“ №16  
4700 ГР. СМОЛЯН

Ваш изх. № КПД-11-108-1/13.02.2026 г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Напорен водопровод от Помпена станция в с. Равнища до резервоар за с. Лещак и Резервоар 500 куб.м за с. Лещак и с. Леска, община Мадан, област Смолян“, с възл.ожител: Община Мадан.*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,**

В отговор на постъпило писмо, с изх. № КПД-11-108-1/13.02.2026 г., с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).** 1.1. Характеристика и цел на ИП: Съгласно представената с уведомлението информация, ИП е във връзка с разработен проект за ПУП-ПП за определяне на необходимите площадки и трасета за изграждане на нов напорен водопровод от Помпена станция, предвидена за изграждане в ПИ 61176.2.66 в с. Равнища (по предходен проект) до нов резервоар, предвиден за изграждане в част от ПИ 43582.1.253 по КККР на с. Лещак. Трасето на водопровода, с дължина 2 175 м, ще засегне територии от землищата на село Равнища и село Лещак, община Мадан. С цел обособяване на терен за изграждане на водоем (резервоар за с. Лещак) и обслужващ го път е разработен проект за ПУП-ПЗ и ПП в обхвата на ПИ 46582.1.253, ПИ 43582.1.252, ПИ 43582.1.256 и ПИ 43582.1.679 по КККР на село Лещак. Предвижда се изграждането на нов бетонен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди с обем 500 м<sup>3</sup>. Резервоарът ще бъде двукамерен, разположен на най-високия връх, непосредствено над с. Лещак, което подsigурява гравитачно водоснабдяване на двете села – Лещак и Леска. Необходимият противопожарен



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

резерв за двете села е 108 м<sup>3</sup>. ИП се явява продължение на обект: „Подмяна на довеждащ водопровод от водопровод ст.тр. ф 530 до резервоар за питейни нужди за с. Средногорци, Напорен водопровод от водопровод ст.тр. ф 530 до резервоар за с. Равнища, Междинна ПС, Резервоар с хлораторно за с. Равнища и ПС за с. Лещак и вътрешна водопроводна мрежа за с. Равнища“, за който има одобрени устройствени планове и схеми. Предвидено е използването на полиетиленови тръби, както са предвидени и всички необходими арматури и съоръжения по дължината на водопровода.

*След извършена проверка в ГИС база данни на БД ИБР, в топографски карти и ортофото снимки на Кадастрално-административната информационна система на АГКК, и съгласно координатен регистър на трасето на водопровода се установи, че същото преминава през повърхностен воден обект с характеристика на воден обект (дере) - „Мечи дол“, приток на р. Черна река, като за същият не е определен отделен имот.*

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената информация (координатен регистър на точките на трасето), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G000PtPg049** – „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада, частично, в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Част от трасето на водопровода, откъм ПС за с. Равнища, преминава през пояси втори и трети (общ) на СОЗ около КИ „Черна“ за питейно-битово водоснабдяване на обект: „Магазин, разклона Черна“ в с. Равнища, учредена със заповед № СОЗ-А-258/26.04.2013 г. съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Според представената информация (координатен регистър на точките на трасето), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3AR800R030** – „р. Черна река от гр. Смолян до устие“ и с код **BG3AR700R039** – „р. Арда от вливане на р. Черна до яз. Кърджали и р. Ардинска“ и не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:** Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G000PtPg049** е определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземното водно тяло е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

Повърхностно водно тяло с код **BG3AR800R030** е определено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос, Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен), общ фосфор (СГС - понижение с 0,34 mg/l), общ азот (СГС - понижение с 0,83 mg/l), БПК5 (СГС - понижение с 0,33 mg/l) и предотвратяване на влошаването, както и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (вода - флуорантен) и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код BG3AR700R039 е определено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен), общ фосфор (СГС - понижение с 0,08 mg/l); специфични замърсители - постигане на СКОС за изместващите показатели - цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването, както и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE) и предотвратяване на влошаването.

**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код BG3AR800R030 е определено в лошо екологично състояние с изместващи показатели: фитобентос, макробезгръбначни, риби, БПК5, общ азот, общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: флуорантен в матрица „вода“.

Повърхностно водно тяло с код BG3AR700R039 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели: макробезгръбначни, общ фосфор, БПК5, Zn и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: кадмий, флуорантен в матрица „вода“.

**1.3.3. Заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.** Наблюдава се влошаване на екологичното и запазване на химичното състояние на повърхностното водно тяло с код BG3AR800R030, както и запазване на състоянието на повърхностно водно тяло с код BG3AR700R039.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в Приложение №7.2.1 към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. За цялата територия на ИБР е предвидена мярка с код EW\_2 и наименование „Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, действия по изпълнение на мярката „Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване“ и „Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“. Към ИП е относима и следната мярка допълнена към Програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. вследствие от изготвената екологична оценка (Приложение 7.3.1): „38. Планираните инвестиционни и технически мерки, които са свързани основно с изграждане на ВиК структурата и опазване на количественото състояние на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, да бъдат приложени с приоритет“.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, свързани със зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1.Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовни актове към ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

*Във връзка с установеното преминаване на трасето на водопровода през повърхностен воден обект „Мечи дол“, приток на р. Черна река и в зависимост от начина на преминаване, следва да се има предвид, че:*

- В съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над воден обект и за подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете – прокарване на подземни линейни съоръжения, посредством преминаване с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на воден обект, които не засягат водния обект, разрешително не се изисква, а е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БД ИБР, със задължително представяне на справка за планираните от Възложителя дейности, която включва местоположение, обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността (чл. 58, ал. 2 от ЗВ).

- Всички останали случаи на ползване на воден обект, свързани с изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

- При преминаване на трасето на водопровода през пояс втори и трети (общ) на СОЗ, да се спазват забраните и ограниченията, въведени със заповед СОЗ-А-258/26.04.2013 г.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БД ИБР не се поддържа систематизирана информация за въздействия от характера на ИП.

**Параметри на разрешен натиск:** неприложимо.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

**6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

4.3.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov

