



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

27.3.2026 г.

**X** ПУ-01-320-1/27.03.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО  
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН  
УЛ „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16  
4700 ГР. СМОЛЯН, ПК 99

Ваш изх. № КПД-11-149-1/27.02.2026 г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Рехабилитация на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, с възложител: Община Чепеларе, област Смолян.*

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на Ваше писмо с № КПД-11-149-1/27.02.2026 г., изпратено на основание чл 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** ИП предвижда рехабилитация и частично изместване на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, като новопроектираното трасе ще се измести със 17 м на север и ще пресече реката над съществуващата подпорна стена. След пресичането на реката трасето на магистралния водопровод ще се върне в основното си трасе. Преминаването над р. Чепеларска се осъществява въздушно, посредством стоманена носеща конструкция, разположена върху изливни стоманобетонени пилоти с диаметър Ø1000 мм под нивото на водата и Ø625 мм над нивото на водата. Върху конструкцията се монтира предварително изолирана тръба РЕ-НД Ø200 мм с топлоизолация и защитна ламаринена обшивка. В реконструирувания участък се предвижда монтаж на спирателни кранове в стоманобетонени шахти и автоматичен въздушник в най-високата точка на водопровода за осигуряване на нормална експлоатация и обезвъздушаване на системата. В обхвата на проекта се предвижда и хидротехническа корекция на речното корито, необходима поради компрометирана подпорна стена и липса на изградена източна подпорна стена. Корекцията включва изграждане на стоманобетонени опорни блокове, изравняване на дъното на реката и полагане на габиони, рено матраци и геотекстил за укрепване на бреговете и насочване на водните количества при високи водни нива. Тези дейности имат защитна функция и гарантират



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

устойчивостта на новото съоръжение. Проектът не предвижда изграждане на нови водоизточници, нови каптажи, сондажи или съоръжения за водовземане. Рехабилитираният участък ще функционира в рамките на съществуващата система, при досегашните оразмерителни параметри и експлоатационни режими. Не се очаква генериране на отпадъчни води от дейностите по ИП.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (координатен регистър на подробните точки, през ПИ с идентификатори 77219.1.196 и 27.254 в землището на с. Хвойна и през ПИ 55035.233, 55035.237 и 55035.54.234 в землището на с. Павелско) ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „**Река Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешница**“ с код **BG3MA500R216**. ИП попада в чувствителна зона „**водосбор на р. Марица**“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностни води, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в и не граничи с пояси на учредени санитарно охранителни зони.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „**Пукнатинни води- Централно Родопски комплекс**“ с код **BG3G00000Pt050**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. ИП попада във водосбор на притоци, вливащи се в РЗПРН.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R216** е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Риби (повишаване с една степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000Pt050** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло с код **BG3G00000Pt050** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка.** ВТ с код **BG3MA500R216** е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни и в непостигащо добро химично състояние по матрица вода с изместващи показатели по матрица вода – трибутилкалай.

**1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2022-2027):** ВТ с код **BG3MA500R216** е с непроменено екологично състояние и влошено по матрица вода химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Няма.



**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на нормативните изисквания и посочените по-долу условия.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите:** По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. ИП подлежи на разрешителен режим по 46 (1) т.1 б. „б“ и б. „г“ от ЗВ по отношение преминаване на водопровода над р. Чепеларска и корекцията на речното корито. Съгласно чл. 11 от ЗВ водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост, в съответствие с което следва да бъде приведен видът собственост на ПИ 77219.27.254 за р. Чепеларска.

**2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите:** Няма предвидени забрани и ограничения. Съдържанието на приложените към заявлението за издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ документи следва да отговарят и на чл. 7, чл. 8 и чл. 28, ал. (1) от Наредба за ползването на повърхностните води (приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26.03.2021 г.)

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2016-2021, ПУРН на ИБР 2022-2027 и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП.
- Дейностите по ИП са допустими при наличие на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект на основание чл. 46 (1) т. 1 от ЗВ, като корекцията на реката да бъде оразмерена и проверена за нормативните обезпечености на максималните водни количества съгласно „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** При участъка, предмет на ИП, в БДИБР няма данни за разрешени въздействия от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземно водно тяло.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Не се очаква предвидените дейности на ИП да окажат чувствително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

**6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от ЗВ.

С уважение,

27.3.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов  
Директор на БД ИБР  
Signed by: Vasil

Uzunov

